第８号様式（第 12 条関係）

令和８年 11 月 11 日

設 計 図 書 等 に 対 す る 回 答 書

鹿屋市下水道事業
鹿屋市長　　郷原　拓男

次の工事案件について、以下のとおり回答します。

質問対象工事案件

工 事 番 号	鹿下第 225 号	※　市のホームページに掲載してある 「工事発注表」に記載してあります。
工　事　名	雨水管渠建設（補助）工事（王子第３Ｒ8-1 工区）	
工 事 場 所	鹿屋市　札元１丁目	

質問事項について、次のとおり回答します。

番号	質　問　事　項	設計図等	回　　答
1	・発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]排出ガス対策型（第２次基準値）50/60（超低騒音型）は、定格容量（50/60Ｈｚ）50/60ｋＶＡの 13 欄で宜しいでしょうか。	施工内訳 0-0003 号表	建設機械損料算定表（令和８年度版）P272 発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]（超低騒音型）排出ガス対策型（第２次基準値）定格容量（50/60Ｈｚ）50/60ｋＶＡの 13 欄を参照してください。
2	・軽量鋼矢板建込工及び引抜工のＢＨクローラ型　0.45 ㎥はクレーン機能付きでしょうか。	施工内訳 0-0060 号表	クレーン機能を有しない標準型バックホウにて積算しています。 施工にあたってはクレーン機能が必要となるため、契約締結後に変更協議の対象とします。