

第8号様式（第12条関係）

令和7年12月5日

設計図書等に対する回答書

鹿屋市長 中西茂

次の工事案件について、以下のとおり回答します。

質問対象工事案件

工事番号	鹿道第395号	※ 市のホームページに掲載してある「工事発注表」に記載してあります。
工事名	令和7年度道路メンテナンス事業 有里橋補修工事	
工事場所	鹿屋市 輝北町 諏訪原	

質問事項について、次のとおり回答します。

番号	質問事項	設計図等	回答
1	各種コンクリートの規格をご指示ください。	施工内訳 0-0019号表	施工内訳 0-0019号表については、施工手間のみを計上しております、使用材料は含まれておりません。使用材料は、次段で無収縮モルタル(W0013)を計上しております。