

令和8年6月11日

設計図書等に対する回答書

鹿屋市長 郷原 拓男

次の工事案件について、以下のとおり回答します。

質問対象工事案件

工事番号	鹿下第 94 号	※ 市のホームページに掲載してある「工事発注表」に記載してあります。
工事名	汚水管渠建設(単独)工事(西原地区 R8-2)	
工事場所	鹿屋市 西原2丁目	

質問事項について、次のとおり回答します。

番号	質問事項	設計図書等	回答
1	F0047 鋳鉄製防護ふた 積算資料には蝶番ロック式と蝶番式の二通りありますが、どちらを採用でしょうか	登録単価 一覧表	鋳鉄製防護ふた 標準型 T-14 ロック式ます径 300JSWAS G-3 になります。
2	F0048 副管用 VU 管(接着受口) 副管用 VU 管(接着受口) の名称では、両価格刊行物のページで確認できません、価格刊行物に掲載されている名称規格をご教示ください。	登録単価 一覧表	下水道用接着受口硬質塩化ビニル管 (ST)接着受口片受直管 呼び径 100 mm有効長 4m/本 JSWAS K-1 になります。
3	F8111 TV カメラ搭載車損料 推進価格表が確認できません、正式名称をご教示ください、もし可能であれば、単価もご教示ください。	登録単価 一覧表	掲載ページ数に誤りがありました。正しくは、 2025 年度版 ・積算資料（推進工事用機械器具等基礎価格表）P313 本管用 TV カメラ搭載車 2 t ・建設物価（推進工事用機械器具等基礎価格表）P285 本管用 TV カメラ搭載車 2 t になります。