

令和7年4月7日

設計図書等に対する回答書

鹿屋市長 中西 茂

次の工事案件について、以下のとおり回答します。

質問対象工事案件

工事番号	鹿都第 523 号	※ 市のホームページに掲載してある「工事発注表」に記載してあります。
工事名	(仮称) 野里運動施設園路整備工事 (R6)	
工事場所	鹿屋市 野里町	

質問事項について、次のとおり回答します。

番号	質問事項	設計図書等	回答
1	施工内訳 0-0011 号表の伸縮目地工発泡樹脂体系の規格を提示してください。	頁 0-0019	規格は、厚 10 mm 倍率 15 で、単価は、土木施工単価 2025 年 1 月 (冬) P273 を採用しております。