

令和7年9月12日

設計図書等に対する回答書

鹿屋市長 中西 茂

次の工事案件について、以下のとおり回答します。

質問対象工事案件

工事番号	鹿工 第171号	※ 市のホームページに掲載してある「工事発注表」に記載してあります。
工事名	西原配水池及び田崎第1水源地流量計取替工事（R7）	
工事場所	鹿屋市 今坂町及び田崎町	

質問事項について、次のとおり回答します。

番号	質問事項	設計図等	回答
1	流量計φ200（ウォルトマン式）となっておりますがウォルトマン式の規格がないので、どこのメーカーを採用されているのか指示して頂けないでしょうか。		特にメーカー指定はありませんが、現在、現場に設置されている流量計のメーカーはシンク・エンジニアリング株式会社製です。