

第8号様式（第12条関係）

令和7年10月7日

設計図書等に対する回答書

鹿屋市長 中西 茂

次の工事案件について、以下のとおり回答します。

質問対象工事案件

工事番号	鹿道第296号	※ 市のホームページに掲載してある 「工事発注表」に記載してあります。
工事名	（総合評価）令和7年度道路メンテナンス事業 堂園橋歩道橋撤去工事	
工事場所	鹿屋市 串良町 細山田 地内	

質問事項について、次のとおり回答します。

番号	質問事項	設計図書等	回答
1	積算単価根拠表コードW0004 W0005は水道用硬質ポリ塩化ビニル管(TS加工)と有りますが、建設物価P298及び積算資料P431はゴム輪形です。ゴム輪形で宜しいですか。	積算単価根拠表コードW0004～W0005	ゴム輪形です。