10:9項目(51)

浄水

2025/03/13

※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

地点コード					102030101201		102030102101		102030102102		102030102103		102030102104		102030102105	
検査項目／検査箇所	基準値	算出値			柳系　浜田墓地		旭原系　寿７丁目公民館		馬掛系　辰喰墓地		共心系　鹿屋市役所分庁舎		共心系　下小原消防分団		大浦系　祓川ふれあいセンター	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.892	4.500	9.500		7.2		7.3		6.7		7.3		7.5		7.1
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	0.304	0.300	0.400	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.629	6.400	7.200		6.9		6.6		6.5		6.5		6.5		6.5
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	15.208	11.000	18.000		16		15		16		17		11		18
水温	30	14.625	11.000	17.000		17		17		15		17		15		16
遊離残留塩素濃度	0.5	0.223	0.150	0.400		0.3		0.4		0.2		0.35		0.2		0.2

地点コード	102030103101		102030105101		102030108102		102030108104		102030109102		102030201201	
検査項目／検査箇所	三角系　共心配水場		東花岡系　小野原町資源ゴミ集積場		横山系　南墓地		上浜田系　上浜田墓地		西原系　鹿屋運動公園		吾平中区系　吾平学校給食センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		6.5		6.9		9.3		9.1		6		5.8
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.4
ｐＨ値		6.5		6.9		6.4		6.5		6.7		7.2
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		17		16		15		16		16		17
水温		15		17		15		17		17		14
遊離残留塩素濃度		0.2		0.3		0.35		0.2		0.15		0.15

地点コード	102031101101		102031201101		102032501101		102030201203		102032401101		102032405102	
検査項目／検査箇所	古江系　鹿屋みなと公園		柏木系　柏木墓地		立小野系　立小野地区		吾平系　吾平中区配水池		上百引系　坂宮公民館		唐鎌系　平房活性化センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		9.5		4.5		5.7		5.7		4.5		5
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値		6.8		6.8		6.6		6.7		6.6		6.5
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		16		14		16		16		14		16
水温		17		14		15		11		13		13
遊離残留塩素濃度		0.2		0.2		0.2		0.15		0.2		0.2

10:9項目(51)

浄水

2025/03/13　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮屋活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諸訪原系　谷田霊園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.892	4.500	9.500		5		5.7		9.5		9.5		8.4		5.7
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.304	0.300	0.400	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.629	6.400	7.200		6.6		6.7		6.6		6.6		6.5		6.4
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	15.208	11.000	18.000		13		15		14		12		15		14
水温	30	14.625	11.000	17.000		12		14		12		11		13		14
遊離残留塩素濃度	0.5	0.223	0.150	0.400		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2

10:30項目(30)

浄水

2025/02/13　　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

検査項目／検査箇所	基準値 目標値	算出値 平均値	最小値	最大値	地点コード 102030101201 柳系　浜田墓地		102030102101 旭原系　寿７丁目公民館		102030102102 馬掛系　辰喰墓地		102030102103 共心系　鹿屋市役所分庁舎		102030102104 共心系　下小原消防分団		102030102105 大浦系　祓川ふれあいセンター	
					記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
鉛及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.003		0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.867	0.100	6.500		0.9		6.4		6.5		6.2		6.1		6.4
塩素酸	0.6	0.060	0.060	0.060	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	0.002	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	0.06	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ジクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001	0.003		0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
臭素酸	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001	0.001	0.005		0.005	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
トリクロロ酢酸	0.2	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.001	0.002		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ブロモホルム	9	0.001	0.001	0.001		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.008	0.008	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.020	0.020	0.020	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
塩化物イオン	200	6.975	4.400	9.600		7.6		6.4		6.9		7.4		7.4		7.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	39.708	12.000	65.000		28		48		48		48		48		48
蒸発残留物	500	151.458	36.000	201.000		108		187		183		187		194		187
ジェオスミン	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２ーメチルイソボルネオール	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	0.004	0.004	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	0.304	0.300	0.400	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.675	6.300	7.100		7		6.5		6.6		6.5		6.6		6.7
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1

検査項目／検査箇所	102030103101 三角系　共心配水場		102030105101 東花岡系　小野原町資源ゴミ集積場		102030108102 横山系　南墓地		102030108104 上浜田系　上浜田墓地		102030109102 西原系　鹿屋運動公園		102030201201 吾平中区系　吾平学校給食センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
鉛及びその化合物	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ヒ素及びその化合物	<	0.001		0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.7		0.3		2.8		2.8		1.4	<	0.1
塩素酸	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.001
ジクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
臭素酸	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン		0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.003
トリクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.002
ブロモホルム		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ホルムアルデヒド	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
アルミニウム及びその化合物	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
塩化物イオン		6.8		6.8		9.2		9.5		6.4		5.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		57		18		58		57		35		12
蒸発残留物		178		80		197		200		161		39
ジェオスミン	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２ーメチルイソボルネオール	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
非イオン界面活性剤	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値		6.7		6.9		6.5		6.6		6.7		7.1
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1

検査項目／検査箇所	102031101101 古江系　鹿屋みなと公園		102031201101 柏木系　柏木墓地		102032501101 立小野系　立小野地区		102030201203 吾平系　吾平中区配水池		102032401101 上百引系　坂宮公民館		102032405102 唐鎌系　平房活性化センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
鉛及びその化合物	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ヒ素及びその化合物	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		2.5		0.5		3.5	<	0.1		1.2		1.5
塩素酸	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.001	<	0.001	<	0.001
ジクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	<	0.001		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
臭素酸	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン	<	0.001		0.001	<	0.001		0.001	<	0.001	<	0.001
トリクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ブロモホルム	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ホルムアルデヒド	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
アルミニウム及びその化合物	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
塩化物イオン		9.6		4.4		6		5.7		4.7		5.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		46		20		35		14		34		32
蒸発残留物		148		95		162		36		152		149
ジェオスミン	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２ーメチルイソボルネオール	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
非イオン界面活性剤	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.4	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値		6.9		6.7		6.7		6.7		6.6		6.5
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1

10:30項目(30)

浄水

2025/02/13　　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102030101201		102030102101		102030102102		102030102103		102030102104		102030102105		102030103101		102030105101		102030108102		102030108104		102030109102		102030201201		102031101101		102031201101		102032501101		102030201203		102032401101		102032405102	
		算出値			柳系　浜田墓地		旭原系　寿７丁目公民館		馬掛系　辰喰墓地		共心系　鹿屋市役所分庁舎		共心系　下小原消防分団		大浦系　紘川ふれあいセンター		三角系　共心配水場		東串良系　小野原町資源ゴミ集積場		横山系　南墓地		上浜田系　上浜田墓地		西原系　鹿屋運動公園		吾平中区系　吾平学校給食センター		古江系　鹿屋みなと公園		柏木系　柏木墓地		立小野系　立小野地区		吾平系　吾平中区配水池		上百引系　坂宮公民館		唐鎌系　平開活性化センター	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
気温	40	6.625	3.000	9.000		8		8		7		9		9		9		6		8		5		8		8		6		8		4		6		6		4		7
水温	30	11.917	7.000	16.000		12		14		13		15		16		13		13		15		10		15		15		9		15		12		14		7		8		10
遊離残留塩素濃度	0.5	0.219	0.100	0.400		0.15		0.35		0.2		0.35		0.2		0.2		0.2		0.3		0.4		0.2		0.2		0.25		0.2		0.1		0.2		0.15		0.2		0.2

10:30項目(30)

浄水

2025/02/13　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮塾活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諸訪原系　谷田雲園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
鉛及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.003	<	0.001	<	0.001		0.002		0.002		0.002	<	0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.867	0.100	6.500		1.5		1.9		5.2		5		2.8		1.5
塩素酸	0.6	0.060	0.060	0.060	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	0.002	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	0.06	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ジクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001	0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
臭素酸	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001	0.001	0.005	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.001	<	0.001	<	0.001
トリクロロ酢酸	0.2	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.001	0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ブロモホルム	9	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.001	<	0.001	<	0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.008	0.008	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.020	0.020	0.020	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
塩化物イオン	200	6.975	4.400	9.600		5.2		5.9		9.3		9.3		8.8		5.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	39.708	12.000	65.000		32		34		65		64		42		30
蒸発残留物	500	151.458	36.000	201.000		147		148		197		201		172		127
ジェオスミン	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	0.004	0.004	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.304	0.300	0.400	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.675	6.300	7.100		6.6		6.7		6.6		6.9		6.6		6.3
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1

10:30項目(30)

浄水

2025/02/13　　※-

検査項目／検査箇所	基準値 目標値	算出値 平均値	最小値	最大値	地点コード 102032409101 唐鎌系　名主段公民館 記号	結果値	102032404101 三原系　三原研修館 記号	結果値	102032402101 新市統系　仮想活性化センター 記号	結果値	102032402102 上場系　上場ゲストハウス 記号	結果値	102032403101 諏訪原系　谷田雲園 記号	結果値	102032409001 岳野系　個人宅 記号	結果値
気温	40	6.625	3.000	9.000		3		9		5		6		6		4
水温	30	11.917	7.000	16.000		8		11		9		9		11		12
遊離残留塩素濃度	0.5	0.219	0.100	0.400		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2

10:9項目(51)

浄水

2025/01/23　　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

地点コード					102030101201 柳系　浜田墓地		102030102101 旭原系　寿７丁目公民館		102030102102 馬掛系　辰喰墓地		102030102103 共心系　鹿屋市役所分庁舎		102030102104 共心系　下小原消防分団		102030102105 大浦系　祓川ふれあいセンター	
検査項目／検査箇所	基準値 目標値	算出値 平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.975	4.500	9.600		7.5		7.8		6.9		7.4		7.5		7.6
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	0.329	0.300	0.700		0.6	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.621	6.400	7.200		6.9		6.5		6.5		6.5		6.5		6.6
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	10.292	2.000	12.000		12		9		11		10		11		10
水温	30	13.458	8.000	16.000		14		15		13		15		15		16
遊離残留塩素濃度	0.5	0.217	0.100	0.400		0.15		0.4		0.25		0.2		0.2		0.2

地点コード	102030103101 三角系　共心配水場		102030105101 東花岡系　小野原町資源ゴミ集積場		102030108102 横山系　南墓地		102030108104 上浜田系　上浜田墓地		102030109102 西原系　鹿屋運動公園		102030201201 吾平中区系　吾平学校給食センター	
検査項目／検査箇所	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		7.1		6.9		9.4		9.3		6.1		5.5
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3		0.3	<	0.3		0.7	<	0.3		0.3
ｐＨ値		6.4		6.8		6.4		6.6		6.7		7.2
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		11		12		11		11		12		11
水温		15		15		15		16		15		13
遊離残留塩素濃度		0.25		0.3		0.35		0.2		0.2		0.25

地点コード	102031101101 古江系　鹿屋みなと公園		102031201101 柏木系　柏木墓地		102032501101 立小野系　立小野地区		102030201203 吾平系　吾平中区配水池		102032401101 上百引系　坂宮公民館		102032405102 唐鎌系　平房活性化センター	
検査項目／検査箇所	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		7.4		4.5		6.2		5.4		4.8		5.3
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値		6.8		6.6		6.6		6.7		6.6		6.5
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		12		11		11		9		9		8
水温		15		16		14		8		9		12
遊離残留塩素濃度		0.2		0.1		0.2		0.15		0.2		0.2

10:9項目(51)

浄水

2025/01/23　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮屋活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諸訪原系　谷田霊園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.975	4.500	9.600		5.3		6		9.3		9.6		8.8		5.8
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.329	0.300	0.700	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.621	6.400	7.200		6.6		6.7		6.6		6.7		6.5		6.4
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	10.292	2.000	12.000		11		11		10		2		10		12
水温	30	13.458	8.000	16.000		10		13		12		14		11		12
遊離残留塩素濃度	0.5	0.217	0.100	0.400		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2

10:9項目(51)

浄水

2024/12/19

※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

				地点コード	102030101201		102030102101		102030102102		102030102103		102030102104		102030102105		102030103101		102030105101		102030108102		102030108104		102030109102		102030201201		102031101101		102031201101		102032501101		102030201203		102032401101		102032405102	
検査項目／検査箇所	基準値	算出値			柳系　浜田墓地		旭原系　寿7丁目公民館		馬掛系　辰喰墓地		共心系　鹿屋市役所分庁舎		共心系　下小原消防分団		大浦系　祓川ふれあいセンター		三角系　共心配水場		東花岡系　小野原町資源ゴミ集積場		横山系　南墓地		上浜田系　上浜田墓地		西原系　鹿屋運動公園		吾平中区系　吾平学校給食センター		古江系　鹿屋みなと公園		柏木系　柏木墓地		立小野系　立小野地区		吾平系　吾平中区配水池		上百引系　坂宮公民館		唐鎌系　平房活性化センター	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	7.150	4.700	9.700		7.4		7.6		7		7.7		7.7		7.5		7.6		7.1		9.6		9.5		6.2		5.6		9.7		4.7		6		5.6		4.8		5.2
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.313	0.300	0.400	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.4	<	0.3	<	0.3		0.4	<	0.3	<	0.3
pＨ値	8.6	6.621	6.200	7.300		7		6.6		6.4		6.4		6.5		6.5		6.5		6.8		6.4		6.5		6.5		7.3		6.8		6.8		6.5		6.8		6.7		6.5
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	9.042	2.000	17.000		10		13		5		12		17		10		8		10		12		10		10		8		10		9		6		12		9		6
水温	30	15.333	10.000	18.000		17		16		15		18		18		17		16		17		17		17		17		14		17		16		16		10		11		15
遊離残留塩素濃度	0.5	0.217	0.100	0.300		0.15		0.3		0.25		0.25		0.2		0.25		0.25		0.3		0.3		0.2		0.2		0.2		0.2		0.1		0.25		0.3		0.1		0.2

10:9項目(51)

浄水

2024/12/19　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮屋活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諸訪原系　谷田霊園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	7.150	4.700	9.700		5.2		6		9.5		9.6		8.6		6.2
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.313	0.300	0.400	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.4
ｐＨ値	8.6	6.621	6.200	7.300		6.7		6.7		6.6		6.7		6.5		6.2
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	9.042	2.000	17.000		7		9		5		2		9		8
水温	30	15.333	10.000	18.000		12		14		13		14		14		17
遊離残留塩素濃度	0.5	0.217	0.100	0.300		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2

10:30項目(30)

浄水

2024/11/14　　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

検査項目／検査箇所	基準値	算出値		地点コード	102030101201		102030102101		102030102102		102030102103		102030102104		102030102105	
					柳系　浜田墓地		旭原系　寿７丁目公民館		馬掛系　辰喰墓地		共心系　鹿屋市役所分庁舎		共心系　下小原消防分団		大浦系　祓川ふれあいセンター	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
鉛及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.003		0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.767	0.100	6.300		0.3		6.2		6.3		6		6.1		6.2
塩素酸	0.6	0.060	0.060	0.060	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	0.002	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	0.06	0.001	0.001	0.008		0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ジクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001	0.004		0.004	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
臭素酸	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン	0.1	0.002	0.001	0.015		0.01	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
トリクロロ酢酸	0.2	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.001	0.005		0.004	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ブロモホルム	9	0.001	0.001	0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.008	0.008	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.020	0.020	0.020	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
塩化物イオン	200	7.146	4.500	10.000		6.8		7.6		7.1		7.6		7.7		7.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	39.583	12.000	67.000		18		48		47		48		48		48
蒸発残留物	500	149.208	35.000	198.000		73		187		187		183		186		184
ジェオスミン	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	0.004	0.004	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	0.300	0.300	0.300	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.633	6.300	6.900		6.9		6.7		6.5		6.5		6.5		6.6
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1

検査項目／検査箇所	102030103101		102030105101		102030108102		102030108104		102030109102		102030201201	
	三角系　共心配水場		東花岡系　小野原町資源ゴミ集積場		横山系　南墓地		上浜田系　上浜田墓地		西原系　鹿屋運動公園		吾平中区系　吾平学校給食センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
鉛及びその化合物	<	0.001	<	0.001		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ヒ素及びその化合物	<	0.001		0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.7		0.3		2.7		2.7		0.9	<	0.1
塩素酸	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.008
ジクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.002
臭素酸	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン		0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.015
トリクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003		0.003
ブロモジクロロメタン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.005
ブロモホルム		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ホルムアルデヒド	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
アルミニウム及びその化合物	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
塩化物イオン		7.3		7		9.5		9.4		6.3		5.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		61		18		58		58		35		12
蒸発残留物		186		70		198		196		162		35
ジェオスミン	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２－メチルイソボルネオール	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
非イオン界面活性剤	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値		6.5		6.8		6.5		6.6		6.6		6.9
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1

検査項目／検査箇所	102031101101		102031201101		102032501101		102030201203		102032401101		102032405102	
	古江系　鹿屋みなと公園		柏木系　柏木墓地		立小野系　立小野地区		吾平系　吾平中区配水池		上百引系　坂宮公民館		唐鎌系　平房活性化センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
鉛及びその化合物		0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.003
ヒ素及びその化合物	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		2.4		0.5		3.4	<	0.1		1.2		1.4
塩素酸	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.003	<	0.001	<	0.001
ジクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	<	0.001		0.003	<	0.001		0.001	<	0.001	<	0.001
臭素酸	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン		0.001		0.003	<	0.001		0.007	<	0.001	<	0.001
トリクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.003	<	0.001	<	0.001
ブロモホルム		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ホルムアルデヒド	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
アルミニウム及びその化合物	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
塩化物イオン		9.9		4.5		5.9		5.6		4.9		5.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		47		20		35		13		33		31
蒸発残留物		147		97		162		41		152		149
ジェオスミン	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２－メチルイソボルネオール	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
非イオン界面活性剤	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値		6.9		6.8		6.5		6.9		6.6		6.5
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1

10:30項目(30)

浄水

2024/11/14　　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102030101201		102030102101		102030102102		102030102103		102030102104		102030102105		102030103101		102030105101		102030108102		102030108104		102030109102		102030201201		102031101101		102031201101		102032501101		102030201203		102032401101		102032405102	
		算出値			柳系　浜田墓地		旭原系　寿７丁目公民館		馬掛系　辰喰墓地		共心系　鹿屋市役所分庁舎		共心系　下小原消防分団		大浦系　紙川ふれあいセンター		三角系　共心配水場		菅記塩系　小野原町資源ゴミ集積場		横山系　南墓地		上浜田系　上浜田墓地		西原系　鹿屋運動公園		吾平中区系　吾平学校給食センター		古江系　鹿屋みなと公園		柏木系　柏木墓地		立小野系　立小野地区		吾平系　吾平中区配水池		上百引系　坂宮公民館		唐鎌系　平開活性化センター	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
気温	40	21.417	17.000	25.000		23		21		20		21		23		25		24		23		20		23		23		21		24		17		20		19		18		24
水温	30	21.417	18.000	24.000		22		21		21		22		22		24		22		22		21		22		23		22		23		23		22		18		19		22
遊離残留塩素濃度	0.5	0.215	0.100	0.300		0.15		0.3		0.2		0.3		0.2		0.2		0.2		0.3		0.25		0.2		0.15		0.25		0.2		0.1		0.3		0.25		0.2		0.2

10:30項目(30)

浄水

2024/11/14　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮屋活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諸訪原系　谷田雲園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
鉛及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.003	<	0.001	<	0.001		0.002		0.002		0.002	<	0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.767	0.100	6.300		1.4		1.9		5.1		5.2		2.7		1.6
塩素酸	0.6	0.060	0.060	0.060	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	0.002	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	0.06	0.001	0.001	0.008	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ジクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001	0.004	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.002	<	0.001	<	0.001
臭素酸	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン	0.1	0.002	0.001	0.015	<	0.001	<	0.001		0.001		0.004	<	0.001	<	0.001
トリクロロ酢酸	0.2	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.001	0.005	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ブロモホルム	9	0.001	0.001	0.002	<	0.001	<	0.001		0.001		0.002	<	0.001	<	0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.008	0.008	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.020	0.020	0.020	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
塩化物イオン	200	7.146	4.500	10.000		5.4		6.1		9.7		10		8.6		6.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	39.583	12.000	67.000		31		34		66		67		42		32
蒸発残留物	500	149.208	35.000	198.000		148		146		195		198		174		125
ジェオスミン	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	0.004	0.004	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.300	0.300	0.300	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.633	6.300	6.900		6.6		6.7		6.6		6.7		6.5		6.3
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1

10:30項目(30)

浄水

2024/11/14　　※-

		地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
					唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮堅活性化センター		上溝系　上溝ゲストハウス		諸訪原系　谷田霊園		岳野系　個人宅	
検査項目／検査箇所	基準値	算出値														
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
気温	40	21.417	17.000	25.000		18		24		21		19		23		20
水温	30	21.417	18.000	24.000		20		21		21		20		22		19
遊離残留塩素濃度	0.5	0.215	0.100	0.300		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2

10:9項目(51)

浄水

2024/10/17　　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

検査項目／検査箇所	基準値	算出値			地点コード	102030101201		102030102101		102030102102		102030102103		102030102104		102030102105
						柳系　浜田墓地		旭原系　寿７丁目公民館		馬掛系　辰喰墓地		共心系　鹿屋市役所分庁舎		共心系　下小原消防分団		大浦系　祓川ふれあいセンター
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.167	0.000	4.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	7.175	4.900	9.700		7		7.8		7.3		7.6		7.9		7.6
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.304	0.300	0.400	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐH値	8.6	6.633	6.400	7.000		7		6.6		6.4		6.5		6.5		6.6
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	26.000	23.000	29.000		27		26		26		27		26		29
水温	30	24.542	21.000	28.000		26		25		24		24		24		28
遊離残留塩素濃度	0.5	0.213	0.100	0.400		0.15		0.3		0.2		0.2		0.2		0.2

地点コード	102030103101		102030105101		102030108102		102030108104		102030109102		102030201201	
	三角系　共心配水場		東花岡系　小野原町資源ゴミ集積場		横山系　南墓地		上浜田系　上浜田墓地		西原系　鹿屋運動公園		吾平中区系　吾平学校給食センター	
検査項目	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		6.8		6.9		9.5		9.5		6.6		6
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐH値		6.5		6.7		6.4		6.6		6.6		7
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		26		27		24		27		27		25
水温		25		24		25		26		26		25
遊離残留塩素濃度		0.2		0.25		0.25		0.2		0.2		0.3

地点コード	102031101101		102031201101		102032501101		102030201203		102032401101		102032405102	
	古江系　鹿屋みなと公園		柏木系　柏木墓地		立小野系　立小野地区		吾平系　吾平中区配水池		上百引系　坂宮公民館		唐鎌系　平房活性化センター	
検査項目	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		4		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		9.3		4.9		6.1		5.9		4.9		5.2
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.4	<	0.3	<	0.3
ｐH値		6.9		6.8		6.5		7		6.6		6.5
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度		0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		27		24		28		25		24		28
水温		26		25		24		23		24		25
遊離残留塩素濃度		0.2		0.1		0.25		0.3		0.1		0.2

10:9項目(51)

浄水

2024/10/17　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮塾活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諸訪原系　谷田霊園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.167	0.000	4.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	7.175	4.900	9.700		5.2		6.1		9.5		9.7		8.7		6.2
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.304	0.300	0.400	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.633	6.400	7.000		6.6		6.7		6.6		6.7		6.5		6.4
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	26.000	23.000	29.000		24		28		25		23		26		25
水温	30	24.542	21.000	28.000		24		24		24		23		24		21
遊離残留塩素濃度	0.5	0.213	0.100	0.400		0.1		0.2		0.2		0.2		0.4		0.2

10:9項目(51)

浄水

2024/09/19　　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

検査項目／検査箇所	基準値	算出値		地点コード	102030101201		102030102101		102030102102		102030102103		102030102104		102030102105		102030103101		102030105101		102030108102		102030108104		102030109102		102030201201		102031101101		102031201101		102032501101		102030201203		102032401101		102032405102	
					柳系　浜田墓地		旭原系　寿７丁目公民館		馬掛系　辰喰墓地		共心系　鹿屋市役所分庁舎		共心系　下小原消防分団		大浦系　祓川ふれあいセンター		三角系　共心配水場		東花岡系　小野原町資源ゴミ集積場		横山系　南墓地		上浜田系　上浜田墓地		西原系　鹿屋運動公園		吾平中区系　吾平学校給食センター		古江系　鹿屋みなと公園		柏木系　柏木墓地		立小野系　立小野地区		吾平系　吾平中区配水池		上百引系　坂宮公民館		唐鎌系　平房活性化センター	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.500	0.000	12.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.958	4.600	9.600		6.4		7.5		7		7.3		7.6		7.5		6.1		6.7		9.5		9.4		6.4		5.6		9.3		4.6		6		5.5		4.7		5
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	0.300	0.300	0.300		0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.650	6.200	7.300		7.2		6.6		6.4		6.5		6.5		6.5		6.5		6.8		6.4		6.5		6.6		7.2		6.8		6.9		6.5		7.3		6.6		6.5
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1		0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	28.042	27.000	31.000		28		27		28		27		28		31		28		28		27		28		28		27		28		28		28		28		28		30
水温	30	25.667	22.000	29.000		27		26		26		25		26		29		28		23		26		25		25		27		24		26		25		24		26		27
遊離残留塩素濃度	0.5	0.208	0.100	0.500		0.1		0.3		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.25		0.25		0.2		0.2		0.5		0.2		0.1		0.2		0.3		0.2		0.1

10:9項目(51)

浄水

2024/09/19　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮屋活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諸訪原系　谷田霊園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.500	0.000	12.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.958	4.600	9.600		5		6.1		9.6		9.6		8.8		5.8
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.300	0.300	0.300	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.650	6.200	7.300		6.6		6.7		6.6		6.7		6.5		6.2
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	28.042	27.000	31.000		27		29		29		27		29		27
水温	30	25.667	22.000	29.000		26		26		26		25		26		22
遊離残留塩素濃度	0.5	0.208	0.100	0.500		0.2		0.2		0.2		0.2		0.1		0.2

10:42項目(51) 10:9項目(51)

浄水

2024/08/22

※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

検査項目／検査箇所	基準値	算出値			102030101201		102030102101		102030102102		102030102103		102030102104		102030102105	
地点コード					柳系　浜田墓地		旭原系　寿７丁目公民館		馬掛系　辰喰墓地		共心系　鹿屋市役所分庁舎		共心系　下小原消防分団		大浦系　祓川ふれあいセンター	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.125	0.000	3.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
カドミウム及びその化合物	0.01	0.000	0.000	0.000	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.000	0.000	0.000	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005
セレン及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.003		0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002	0.002	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	0.004	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.800	0.100	6.500		0.4		6.3		6.5		6.2		6.3		6.4
フッ素及びその化合物	0.8	0.080	0.080	0.080	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08
ホウ素及びその化合物	1	0.011	0.010	0.030	<	0.01	<	0.01	<	0.01		0.01	<	0.01	<	0.01
四塩化炭素	0.002	0.000	0.000	0.000	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
1，4－ジオキサン	0.05	0.005	0.005	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04	0.004	0.004	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
ジクロロメタン	0.02	0.002	0.002	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
テトラクロロエチレン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ベンゼン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
塩素酸	0.6	0.068	0.060	0.180	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	0.002	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	0.06	0.002	0.001	0.024		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ジクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001	0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
臭素酸	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン	0.1	0.003	0.001	0.030		0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
トリクロロ酢酸	0.2	0.003	0.003	0.008	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.001	0.006		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ブロモホルム	9	0.001	0.001	0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001

検査項目／検査箇所	102030103101		102030105101		102030108102		102030108104		102030109102		102030201201	
	三角系　共心配水場		東花岡系　小野原町資源ゴミ集積場		横山系　南墓地		上浜田系　上浜田墓地		西原系　鹿屋運動公園		吾平中区系　吾平学校給食センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
カドミウム及びその化合物	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003
水銀及びその化合物	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005
セレン及びその化合物	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
鉛及びその化合物	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ヒ素及びその化合物	<	0.001		0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
六価クロム化合物	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
亜硝酸態窒素	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.4		0.3		2.8		2.7		1		0.1
フッ素及びその化合物	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08
ホウ素及びその化合物		0.03	<	0.01		0.01		0.01		0.01	<	0.01
四塩化炭素	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
1，4－ジオキサン	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
ジクロロメタン	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
テトラクロロエチレン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
トリクロロエチレン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ベンゼン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
塩素酸	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06		0.18
クロロ酢酸	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.024
ジクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
臭素酸	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン		0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.03
トリクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003		0.008
ブロモジクロロメタン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.006
ブロモホルム		0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001

検査項目／検査箇所	102031101101		102031201101		102032501101		102030201203		102032401101		102032405102	
	古江系　旧古江港		柏木系　柏木墓地		立小野系　立小野地区		吾平系　吾平中区配水池		上百引系　坂宮公民館		唐鎌系　平房活性化センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		3		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
カドミウム及びその化合物	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003
水銀及びその化合物	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005
セレン及びその化合物	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
鉛及びその化合物	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ヒ素及びその化合物	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
六価クロム化合物	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
亜硝酸態窒素	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		2.5		0.5		3.4		0.1		1.2		1.4
フッ素及びその化合物	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08
ホウ素及びその化合物		0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01
四塩化炭素	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
1，4－ジオキサン	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
ジクロロメタン	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
テトラクロロエチレン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
トリクロロエチレン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ベンゼン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
塩素酸	<	0.06	<	0.06		0.08		0.1	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.006	<	0.001	<	0.001
ジクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	<	0.001		0.001	<	0.001		0.002	<	0.001	<	0.001
臭素酸	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン		0.001		0.002	<	0.001		0.012	<	0.001	<	0.001
トリクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.004	<	0.001	<	0.001
ブロモホルム		0.001		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001

10:42項目(51) 10:9項目(51)

浄水

2024/08/22　　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

検査項目／検査箇所	基準値	算出値		地点コード	102030101201		102030102101		102030102102		102030102103		102030102104		102030102105	
					柳系　浜田墓地		旭原系　寿７丁目公民館		馬掛系　辰喰墓地		共心系　鹿屋市役所分庁舎		共心系　下小原消防分団		大浦系　祓川ふれあいセンター	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
ホルムアルデヒド	0.08	0.008	0.008	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
亜鉛及びその化合物	1	0.010	0.010	0.010	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.020	0.020	0.020	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
鉄及びその化合物	0.3	0.010	0.010	0.010	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01
銅及びその化合物	1	0.014	0.010	0.040	<	0.01	<	0.01		0.02	<	0.01	<	0.01		0.02
ナトリウム及びその化合物	200	9.700	4.900	13.000		6.6		11		11		11		11		11
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	0.005	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005
塩化物イオン	200	7.067	5.000	9.800		6.4		7.6		7		7.4		7.7		7.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	38.833	13.000	65.000		20		48		48		48		48		48
蒸発残留物	500	154.375	37.000	210.000		74		193		193		193		190		185
陰イオン界面活性剤	0.2	0.020	0.020	0.020	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
ジェオスミン	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	0.004	0.004	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
フェノール類	0.005	0.001	0.001	0.001	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	0.321	0.300	0.600		0.4	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.650	6.200	7.100		7.1		6.6		6.5		6.5		6.5		6.6
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.508	0.500	0.700		0.7	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	30.417	27.000	35.000		28		30		30		30		34		33
水温	30	27.125	20.000	30.000		29		24		27		24		27		30
遊離残留塩素濃度	0.5	0.188	0.100	0.300		0.2		0.2		0.2		0.15		0.2		0.2

検査項目／検査箇所	102030103101		102030105101		102030108102		102030108104		102030109102		102030201201	
	三角系　共心配水場		東花岡系　小野原町資源ゴミ集積場		横山系　南墓地		上浜田系　上浜田墓地		西原系　鹿屋運動公園		吾平中区系　吾平学校給食センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
ホルムアルデヒド	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
亜鉛及びその化合物	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01
アルミニウム及びその化合物	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
鉄及びその化合物	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01
銅及びその化合物		0.02	<	0.01	<	0.01	<	0.01		0.01	<	0.01
ナトリウム及びその化合物		9.7		7		13		13		11		5
マンガン及びその化合物	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005
塩化物イオン		6.1		6.8		9.6		9.4		6.4		5.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		54		18		56		55		35		13
蒸発残留物		187		76		199		194		162		37
陰イオン界面活性剤	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
ジェオスミン	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２－メチルイソボルネオール	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
非イオン界面活性剤	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
フェノール類	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.6
ｐＨ値		6.6		6.7		6.5		6.6		6.6		7
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		35		30		28		30		30		31
水温		29		28.5		27		29		30		29
遊離残留塩素濃度		0.2		0.3		0.3		0.2		0.2		0.3

検査項目／検査箇所	102031101101		102031201101		102032501101		102030201203		102032401101		102032405102	
	古江系　旧古江港		柏木系　柏木墓地		立小野系　立小野地区		吾平系　吾平中区配水池		上百引系　坂宮公民館		唐鎌系　平房活性化センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
ホルムアルデヒド	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
亜鉛及びその化合物	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01
アルミニウム及びその化合物	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
鉄及びその化合物	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01
銅及びその化合物	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01		0.03
ナトリウム及びその化合物		11		6.8		10		4.9		9.1		9.3
マンガン及びその化合物	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005
塩化物イオン		9.2		5		6		5.6		5		5.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		47		18		35		14		33		30
蒸発残留物		167		96		160		42		157		154
陰イオン界面活性剤	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
ジェオスミン	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２－メチルイソボルネオール	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
非イオン界面活性剤	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
フェノール類	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.4	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値		6.8		6.9		6.5		7		6.7		6.5
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度		0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		32		28		30		28		27		32
水温		28.5		27		25		26		27		27
遊離残留塩素濃度		0.2		0.1		0.15		0.2		0.2		0.1

10:42項目(51)10:9項目(51

浄水

2024/08/22　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮塾活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諸訪原系　谷田雲園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.125	0.000	3.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
カドミウム及びその化合物	0.01	0.000	0.000	0.000	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.000	0.000	0.000	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005
セレン及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.001	<	0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.003	<	0.001	<	0.001		0.002		0.002		0.002	<	0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002	0.002	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	0.004	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.800	0.100	6.500		1.4		1.9		5		5.1		2.8		1.5
フッ素及びその化合物	0.8	0.080	0.080	0.080	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08
ホウ素及びその化合物	1	0.011	0.010	0.030	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01		0.01	<	0.01
四塩化炭素	0.002	0.000	0.000	0.000	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
1，4－ジオキサン	0.05	0.005	0.005	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04	0.004	0.004	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
ジクロロメタン	0.02	0.002	0.002	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
テトラクロロエチレン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ベンゼン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
塩素酸	0.6	0.068	0.060	0.180	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	0.002	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	0.06	0.002	0.001	0.024	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ジクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001	0.002	<	0.001	<	0.001		0.001		0.001	<	0.001	<	0.001
臭素酸	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン	0.1	0.003	0.001	0.030	<	0.001	<	0.001		0.004		0.003	<	0.001	<	0.001
トリクロロ酢酸	0.2	0.003	0.003	0.008	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.001	0.006	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ブロモホルム	9	0.001	0.001	0.003	<	0.001	<	0.001		0.003		0.002	<	0.001	<	0.001

10:42項目(51)10:9項目(51

浄水

2024/08/22　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮屋活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諸訪原系　谷田雲園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
ホルムアルデヒド	0.08	0.008	0.008	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
亜鉛及びその化合物	1	0.010	0.010	0.010		0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01		0.01	<	0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.020	0.020	0.020	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
鉄及びその化合物	0.3	0.010	0.010	0.010	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01
銅及びその化合物	1	0.014	0.010	0.040		0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01		0.04		0.02
ナトリウム及びその化合物	200	9.700	4.900	13.000		9.3		9.4		12		12		11		7.7
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	0.005	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005
塩化物イオン	200	7.067	5.000	9.800		5.2		6		9.8		9.8		9		6.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	38.833	13.000	65.000		30		35		61		65		43		30
蒸発残留物	500	154.375	37.000	210.000		152		156		209		210		192		127
陰イオン界面活性剤	0.2	0.020	0.020	0.020	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
ジェオスミン	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
2－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	0.004	0.004	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
フェノール類	0.005	0.001	0.001	0.001	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.321	0.300	0.600	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.650	6.200	7.100		6.7		6.7		6.6		6.7		6.5		6.2
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.508	0.500	0.700	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	30.417	27.000	35.000		31		33		30		27		33		30
水温	30	27.125	20.000	30.000		27		27		29		27		27		20
遊離残留塩素濃度	0.5	0.188	0.100	0.300		0.2		0.1		0.2		0.2		0.1		0.1

10:9項目(51)

浄水

2024/07/18　　　　　　　　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

検査項目／検査箇所	基準値	算出値			102030101201		102030102101		102030102102		102030102103		102030102104		102030102105	
		地点コード			柳系　浜田墓地		旭原系　寿７丁目公民館		馬掛系　辰喰墓地		共心系　鹿屋市役所分庁舎		共心系　下小原消防分団		大浦系　祓川ふれあいセンター	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.900	4.400	9.300		6.1		7.6		6.9		7.4		7.6		7.5
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	0.308	0.300	0.400	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.642	6.200	7.100		7		6.6		6.4		6.5		6.5		6.6
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	26.583	22.000	31.000		27		29		28		26		31		28
水温	30	24.000	19.000	28.000		26		23		25		25		26		28
遊離残留塩素濃度	0.5	0.200	0.100	0.300		0.2		0.3		0.2		0.2		0.2		0.2

検査項目／検査箇所	102030103101		102030105101		102030108102		102030108104		102030109102		102030201201	
	三角系　共心配水場		東花岡系　小野原町資源ゴミ集積場		横山系　南墓地		上浜田系　上浜田墓地		西原系　鹿屋運動公園		吾平中区系　吾平学校給食センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		6.1		6.6		9.2		9.2		6.2		5.6
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.4
ｐＨ値		6.5		6.8		6.4		6.6		6.6		7.1
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		27		27		31		27		27		30
水温		27		24		25		26		26		26
遊離残留塩素濃度		0.2		0.2		0.25		0.2		0.2		0.25

検査項目／検査箇所	102031101101		102031201101		102032501101		102030201203		102032401101		102032405102	
	古江系　旧古江港		柏木系　柏木墓地		立小野系　立小野地区		吾平系　吾平中区配水池		上百引系　坂宮公民館		唐鎌系　平房活性化センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		9.2		4.4		6		5.5		4.9		5.3
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.4	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値		6.8		6.9		6.5		7.1		6.6		6.5
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		27		25		28		26		25		25
水温		26		19		23		23		25		25
遊離残留塩素濃度		0.2		0.1		0.2		0.1		0.2		0.2

10:9項目(51)

浄水

2024/07/18　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮塾活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諸訪原系　谷田霊園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.900	4.400	9.300		5.3		5.9		9.1		9.3		8.8		5.9
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.308	0.300	0.400	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.642	6.200	7.100		6.7		6.7		6.6		6.7		6.5		6.2
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	26.583	22.000	31.000		23		26		25		22		26		22
水温	30	24.000	19.000	28.000		21		25		19		19		25		19
遊離残留塩素濃度	0.5	0.200	0.100	0.300		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2

10:9項目(51)

浄水

2024/6/20,6/25　　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102030101201		102030102101		102030102102		102030102103		102030102104		102030102105		102030103101		102030105101		102030108102		102030108104		102030109102		102030201201		102031101101		102031201101		102032501101		102030201203		102032401101		102032405102	
		算出値			柳系　浜田墓地		旭原系　寿了丁目公民館		馬掛系　辰喰墓地		共心系　鹿屋市役所分庁舎		共心系　下小原消防分団		大浦系　錦川ふれあいセンター		三角系　共心配水場		常記地系　小野原町資源ゴミ集積場		横山系　南墓地		上浜田系　上浜田墓地		西原系　鹿屋運動公園		吾平中区系　吾平学校給食センター		古江系　旧古江港		柏木系　柏木墓地		立小野系　立小野地区		吾平系　吾平中区配水池		上百引系　坂宮公民館		唐鍵系　平開活性化センター	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.933	4.100	9.600		6.3		7.6		7.1		7.3		7.7		7.5		6.4		6.6		9.3		9.3		6.2		5.3		9.2		4.1		5.8		5.5		5		5.2
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.308	0.300	0.400		0.4	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.4	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.646	6.200	7.300		7.1		6.6		6.4		6.5		6.5		6.6		6.5		6.8		6.4		6.5		6.6		7.3		6.8		7		6.5		7.1		6.6		6.5
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.508	0.500	0.700	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5		0.7	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.108	0.100	0.300	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1		0.3	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	20.792	16.000	26.000		22		22		22		20		22		20		22		22		21		22		22		22		26		21		21		22		19		21
水温	30	22.042	19.000	27.000		25		27		20		21		22		19		23		23		23		23		23		23		23		21		20		21		21		21
遊離残留塩素濃度	0.5	0.196	0.100	0.300		0.1		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.3		0.2		0.2		0.2		0.3		0.1		0.1		0.2		0.3		0.2		0.1

10:9項目(51)

浄水

2024/6/20,6/25　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮塾活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諏訪原系　谷田霊園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.933	4.100	9.600		5.3		6		9.4		9.6		8.8		5.9
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.308	0.300	0.400	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.646	6.200	7.300		6.6		6.7		6.6		6.6		6.5		6.2
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.508	0.500	0.700	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.108	0.100	0.300	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	20.792	16.000	26.000		18		21		18		16		19		18
水温	30	22.042	19.000	27.000		22		22		23		20		23		20
遊離残留塩素濃度	0.5	0.196	0.100	0.300		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2

10:30項目(30)

浄水

2024/05/22

※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

検査項目／検査箇所	基準値 目標値	算出値 平均値	最小値	最大値	102030101201 柳系 浜田墓地 記号	結果値	102030102101 旭原系 寿７丁目公民館 記号	結果値	102030102102 馬掛系 辰喰墓地 記号	結果値	102030102103 共心系 鹿屋市役所分庁舎 記号	結果値	102030102104 共心系 下小原消防分団 記号	結果値	102030102105 大浦系 祓川ふれあいセンター 記号	結果値
一般細菌	100	0.083	0.000	2.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
鉛及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.003		0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.804	0.100	6.500		0.5		6.4		6.5		6		6.3		6.3
塩素酸	0.6	0.060	0.060	0.060	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	0.002	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	0.06	0.002	0.001	0.011		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ジクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001	0.004		0.004	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
臭素酸	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン	0.1	0.002	0.001	0.017		0.008	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.001
トリクロロ酢酸	0.2	0.003	0.003	0.004	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.001	0.005		0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ブロモホルム	9	0.001	0.001	0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.008	0.008	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.020	0.020	0.020	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
塩化物イオン	200	7.038	4.400	9.600		6.6		7.7		7.2		7.8		7.7		7.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	38.792	12.000	66.000		23		48		48		48		48		48
蒸発残留物	500	154.917	40.000	209.000		97		196		196		196		195		186
ジェオスミン	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	0.004	0.004	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	0.300	0.300	0.300	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.646	6.200	7.200		6.9		6.6		6.5		6.5		6.5		6.6
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.571	0.500	2.200	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1

検査項目／検査箇所	102030103101 三角系 共心配水場 記号	結果値	102030105101 東花岡系 小野原町資源ゴミ集積場 記号	結果値	102030108102 横山系 南墓地 記号	結果値	102030108104 上浜田系 上浜田墓地 記号	結果値	102030109102 西原系 鹿屋運動公園 記号	結果値	102030201201 吾平中区系 吾平学校給食センター 記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
鉛及びその化合物	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ヒ素及びその化合物	<	0.001		0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.5		0.3		2.8		2.8		0.9	<	0.1
塩素酸	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.011
ジクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.001
臭素酸	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン		0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.017
トリクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003		0.004
ブロモジクロロメタン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.005
ブロモホルム		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ホルムアルデヒド	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
アルミニウム及びその化合物	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
塩化物イオン		6.5		7		9.4		9.3		6.1		5.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		47		17		55		55		35		12
蒸発残留物		186		68		200		198		168		42
ジェオスミン	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２－メチルイソボルネオール	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
非イオン界面活性剤	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.3
ｐＨ値		6.6		6.8		6.4		6.5		6.6		7.1
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1

検査項目／検査箇所	102031101101 古江系 旧古江港 記号	結果値	102031201101 柏木系 柏木墓地 記号	結果値	102032501101 立小野系 立小野地区 記号	結果値	102030201203 吾平系 吾平中区配水池 記号	結果値	102032401101 上百引系 坂宮公民館 記号	結果値	102032405102 唐鎌系 平房活性化センター 記号	結果値
一般細菌		0		0		0		2		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
鉛及びその化合物	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ヒ素及びその化合物	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		2		0.6		3.3	<	0.1		1.3		1.5
塩素酸	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.005	<	0.001	<	0.001
ジクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	<	0.001		0.001	<	0.001		0.001	<	0.001	<	0.001
臭素酸	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン		0.002		0.001	<	0.001		0.01	<	0.001	<	0.001
トリクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.004	<	0.001	<	0.001
ブロモホルム		0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ホルムアルデヒド	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
アルミニウム及びその化合物	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
塩化物イオン		9.2		4.4		5.9		5.8		4.9		5.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		44		18		35		13		35		32
蒸発残留物		144		99		163		40		154		152
ジェオスミン	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２－メチルイソボルネオール	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
非イオン界面活性剤	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値		6.9		6.9		6.5		7.2		6.6		6.5
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度		2.2	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度		0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1

10:30項目(30)

浄水

2024/05/22　　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102030101201		102030102101		102030102102		102030102103		102030102104		102030102105		102030103101		102030105101		102030108102		102030108104		102030109102		102030201201		102031101101		102031201101		102032501101		102030201203		102032401101		102032405102	
		算出値			柳系　浜田墓地		旭原系　寿７丁目公民館		馬掛系　辰喰墓地		共心系　鹿屋市役所分庁舎		共心系　下小原消防分団		大浦系　錦川ふれあいセンター		三角系　共心配水場		東記地系　小野原町資源ゴミ集積場		横山系　南墓地		上浜田系　上浜田墓地		西原系　鹿屋運動公園		吾平中区系　吾平学校給食センター		古江系　旧古江港		柏木系　柏木墓地		立小野系　立小野地区		吾平系　吾平中区配水池		上百引系　坂宮公民館		唐鍵系　平開活性化センター	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
気温	40	21.292	19.000	23.000		22		22		21		23		23		22		21		22		21		21		21		21		22		19		21		21		21		22
水温	30	20.688	18.000	24.000		22		22		21		22		21		24		23		21		21		22		22		21		23.5		19		19		18		18		20
遊離残留塩素濃度	0.5	0.213	0.100	0.350		0.1		0.3		0.2		0.2		0.2		0.2		0.25		0.3		0.35		0.2		0.2		0.3		0.1		0.1		0.2		0.3		0.2		0.2

10:30項目(30)

浄水

2024/05/22　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮塾活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諸訪原系　谷田雲園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.083	0.000	2.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
鉛及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.003	<	0.001	<	0.001		0.002		0.002		0.002	<	0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.804	0.100	6.500		1.5		1.9		5.1		5.2		2.9		1.5
塩素酸	0.6	0.060	0.060	0.060	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	0.002	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	0.06	0.002	0.001	0.011	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ジクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001	0.004	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
臭素酸	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン	0.1	0.002	0.001	0.017	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.002	<	0.001	<	0.001
トリクロロ酢酸	0.2	0.003	0.003	0.004	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.001	0.005	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ブロモホルム	9	0.001	0.001	0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.002	<	0.001	<	0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.008	0.008	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.020	0.020	0.020	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
塩化物イオン	200	7.038	4.400	9.600		5.2		6.1		9.6		9.6		8.7		5.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	38.792	12.000	66.000		31		34		66		66		43		30
蒸発残留物	500	154.917	40.000	209.000		151		159		206		209		189		124
ジェオスミン	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	0.004	0.004	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.300	0.300	0.300	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.646	6.200	7.200		6.6		6.7		6.6		6.7		6.5		6.2
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.571	0.500	2.200	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1

10:30項目(30)

浄水

2024/05/22　　※-

		地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
					唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮屋活性化センター		上溝系　上溝ゲストハウス		諸訪原系　谷田霊園		岳野系　個人宅	
検査項目／検査箇所	基準値	算出値														
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
気温	40	21.292	19.000	23.000		21		21		22		20		22		19
水温	30	20.688	18.000	24.000		20		21		21		18		19		18
遊離残留塩素濃度	0.5	0.213	0.100	0.350		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2

10:9項目(51)

浄水

2024/04/25　　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

検査項目／検査箇所	基準値 目標値	算出値 平均値	最小値	最大値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000
塩化物イオン	200	7.042	4.400	9.800
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.392	0.300	1.100
ｐＨ値	8.6	6.642	6.200	7.100
味	1	0.000	0.000	0.000
臭気	1	0.000	0.000	0.000
色度	5	0.658	0.500	4.300
濁度	2	0.117	0.100	0.500
気温	40	19.625	15.000	26.000
水温	30	18.583	16.000	23.000
遊離残留塩素濃度	0.5	0.202	0.100	0.400

地点コード	102030101201		102030102101		102030102102		102030102103		102030102104		102030102105	
	柳系　浜田墓地		旭原系　寿７丁目公民館		馬掛系　辰喰墓地		共心系　鹿屋市役所分庁舎		共心系　下小原消防分団		大浦系　祓川ふれあいセンター	
検査項目	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		6.6		7.7		7		7.4		7.7		7.5
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.6	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.5
ｐＨ値		7		6.6		6.4		6.5		6.5		6.6
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		16		20		26		20		26		25
水温		20		23		19		20		20		20
遊離残留塩素濃度		0.1		0.2		0.2		0.2		0.25		0.2

地点コード	102030103101		102030105101		102030108102		102030108104		102030109102		102030201201	
	三角系　共心配水場		東花岡系　小野原町資源ゴミ集積場		横山系　南墓地		上浜田系　上浜田墓地		西原系　鹿屋運動公園		吾平中区系　吾平学校給食センター	
検査項目	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		7.6		6.7		9.4		9.3		6.2		5.6
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<	0.3		1.1	<	0.3		0.6		0.4		0.5
ｐＨ値		6.6		6.7		6.5		6.6		6.6		7.1
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		18		17		19		16		16		19
水温		19		18		19		18		19		19
遊離残留塩素濃度		0.2		0.2		0.4		0.2		0.2		0.3

地点コード	102031101101		102031201101		102032501101		102030201203		102032401101		102032405102	
	古江系　旧古江港		柏木系　柏木墓地		立小野系　立小野地区		吾平系　吾平中区配水池		上百引系　坂宮公民館		唐鎌系　平房活性化センター	
検査項目	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		9.3		4.4		5.9		5.7		4.7		5.2
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		0.5	<	0.3	<	0.3		0.4	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値		6.9		6.9		6.5		7.1		6.6		6.5
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度		4.3	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度		0.5	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		18		15		23		15		18		24
水温		19		17		18		17		17		18
遊離残留塩素濃度		0.2		0.1		0.2		0.3		0.1		0.2

10:9項目(51)

浄水

2024/04/25　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮塾活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諸訪原系　谷田霊園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	7.042	4.400	9.800		5.2		6		9.7		9.8		8.9		5.5
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.392	0.300	1.100	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.642	6.200	7.100		6.6		6.7		6.6		6.6		6.5		6.2
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.658	0.500	4.300	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.117	0.100	0.500	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	19.625	15.000	26.000		16		23		23		20		23		15
水温	30	18.583	16.000	23.000		17		19		18		16		18		18
遊離残留塩素濃度	0.5	0.202	0.100	0.400		0.1		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2