10:9項目(51)

浄水

2026/03/12　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

検査項目／検査箇所	基準値 目標値	算出値 平均値	最小値	最大値	102030101201		102030102101		102030102102		102030102103		102030102104		102030102105	
地点コード					柳系　浜田墓地		旭原系　寿７丁目公民館		馬掛系　辰喰墓地		共心系　鹿屋市役所分庁舎		共心系　下小原消防分団		大浦系　祓川ふれあいセンター	
					記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.783	4.500	9.600		6.7		7.2		6.6		7		7.3		7.1
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	0.304	0.300	0.400	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.542	6.200	6.800		6.7		6.5		6.4		6.4		6.4		6.5
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.504	0.500	0.600	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	12.958	9.000	19.000		11		14		15		19		16		13
水温	30	15.208	11.000	19.000		17		17		16		18		18		19
遊離残留塩素濃度	0.5	0.244	0.200	0.500		0.2		0.3		0.25		0.25		0.25		0.2

検査項目／検査箇所	102030103101		102030105101		102030108102		102030108104		102030109102		102030201201	
地点コード	三角系　共心配水場		東花岡系　小野原町資源ゴミ集積場		横山系　南墓地		上浜田系　上浜田墓地		西原系　鹿屋運動公園		吾平中区系　吾平学校給食センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		6.2		7		8.9		8.9		5.9		5.4
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.4
ｐＨ値		6.5		6.7		6.4		6.5		6.5		6.8
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		14		11		12		11		10		12
水温		17		16		16		16		15		14
遊離残留塩素濃度		0.3		0.3		0.25		0.2		0.2		0.5

検査項目／検査箇所	102031101101		102031201101		102032501101		102030201203		102032401101		102032405102	
地点コード	古江系　鹿屋みなと公園		柏木系　柏木墓地		立小野系　立小野地区		吾平系　吾平中区配水池		上百引系　坂宮公民館		唐鎌系　平房活性化センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		9.5		4.5		6		5.3		4.8		4.9
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値		6.8		6.8		6.6		6.5		6.6		6.4
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5		0.6	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		12		16		12		12		12		15
水温		16		16		16		12		11		14
遊離残留塩素濃度		0.25		0.2		0.2		0.4		0.2		0.2

10:9項目(51)

浄水

2026/03/12　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮塾活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諏訪原系　谷田霊園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.783	4.500	9.600		5		5.5		9.5		9.6		8.3		5.7
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.304	0.300	0.400	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.542	6.200	6.800		6.5		6.6		6.5		6.7		6.5		6.2
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.504	0.500	0.600	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	12.958	9.000	19.000		12		14		11		9		14		14
水温	30	15.208	11.000	19.000		11		14		13		12		13		18
遊離残留塩素濃度	0.5	0.244	0.200	0.500		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2

10:28項目(28)

浄水

2026/02/19　　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

検査項目／検査箇所	基準値 目標値	算出値 平均値	最小値	最大値	102030101201 柳系 浜田墓地		102030102101 旭原系 寿7丁目公民館		102030102102 馬掛系 辰喰墓地		102030102103 共心系 鹿屋市役所分庁舎		102030102104 共心系 下小原消防分団		102030102105 大浦系 祓川ふれあいセンター	
					記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
鉛及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.003		0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.796	0.100	6.400		1.1		6.2		6.4		6.1		6.2		6.2
塩素酸	0.6	0.060	0.060	0.060	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	0.002	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	0.06	0.001	0.001	0.004	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ジクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001	0.003		0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
臭素酸	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001	0.001	0.006		0.004	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
トリクロロ酢酸	0.2	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.001	0.002		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ブロモホルム	9	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.008	0.008	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
塩化物イオン	200	6.629	4.500	9.300		7		7		6.4		7.2		7.1		6.9
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	39.000	13.000	67.000		31		48		47		48		48		48
蒸発残留物	500	150.625	40.000	200.000		116		194		188		193		192		190
ジェオスミン	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	0.300	0.300	0.300	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.600	6.300	7.000		6.8		6.6		6.4		6.5		6.4		6.5
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	9.750	4.000	18.000		4		10		12		10		18		16
水温	30	14.167	10.000	18.000		16		16		15		16		17		18

検査項目／検査箇所	102030103101 三角系 共心配水場		102030105101 東花岡系 小野原町資源ゴミ集積場		102030108102 横山系 南墓地		102030108104 上浜田系 上浜田墓地		102030109102 西原系 鹿屋運動公園		102030201201 吾平中区系 吾平学校給食センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
鉛及びその化合物	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ヒ素及びその化合物	<	0.001		0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.6		0.3		2.6		2.6		0.9	<	0.1
塩素酸	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.004
ジクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
臭素酸	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.006
トリクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.002
ブロモホルム	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ホルムアルデヒド	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
塩化物イオン		6		6.8		8.8		8.7		5.6		5.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		34		18		54		54		41		13
蒸発残留物		151		74		200		196		160		40
ジェオスミン	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２－メチルイソボルネオール	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値		6.6		6.8		6.4		6.5		6.5		6.9
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		14		7		10		6		5		9
水温		17		14		16		14		16		12

検査項目／検査箇所	102031101101 古江系 鹿屋みなと公園		102031201101 柏木系 柏木墓地		102032501101 立小野系 立小野地区		102030201203 吾平系 吾平中区配水池		102032401101 上百引系 坂宮公民館		102032405102 唐鎌系 平房活性化センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
鉛及びその化合物	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ヒ素及びその化合物		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		2.3		0.5		3.6	<	0.1		1.3		1.5
塩素酸	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.001	<	0.001	<	0.001
ジクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	<	0.001		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
臭素酸	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン	<	0.001		0.001	<	0.001		0.001	<	0.001	<	0.001
トリクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ブロモホルム	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ホルムアルデヒド	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
塩化物イオン		9.3		4.5		5.7		5.4		4.6		4.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		47		19		34		14		33		31
蒸発残留物		144		92		158		43		150		149
ジェオスミン	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２－メチルイソボルネオール	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値		6.9		6.8		6.6		7		6.6		6.5
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		6		9		9		8		4		17
水温		16		13		17		12		12		13

10:28項目(28)

浄水

2026/02/19　　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102030101201		102030102101		102030102102		102030102103		102030102104		102030102105		102030103101		102030105101		102030108102		102030108104		102030109102		102030201201		102031101101		102031201101		102032501101		102030201203		102032401101		102032405102	
		算出値			柳系　浜田墓地		旭原系　寿７丁目公民館		馬掛系　辰喰墓地		共心系　鹿屋市役所分庁舎		共心系　下小原消防分団		大浦系　紙川ふれあいセンター		三角系　共心配水場		東串良系　小野原町資源ゴミ集積場		横山系　南墓地		上浜田系　上浜田墓地		西原系　鹿屋運動公園		吾平中区系　吾平学校給食センター		古江系　鹿屋みなと公園		柏木系　柏木墓地		立小野系　立小野地区		吾平系　吾平中区配水池		上百引系　坂宮公民館		唐鎌系　平開活性化センター	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
遊離残留塩素濃度	0.5	0.238	0.200	0.400		0.3		0.3		0.25		0.2		0.25		0.2		0.25		0.2		0.25		0.2		0.2		0.4		0.2		0.2		0.25		0.35		0.3		0.2

10:28項目(28)

浄水

2026/02/19 ※-

検査項目／検査箇所	基準値	算出値			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
地点コード					唐鎌系 名主段公民館		三原系 三原研修館		新市成系 仮屋活性化センター		上場系 上場ゲストハウス		諏訪原系 谷田霊園		岳野系 個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
鉛及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.003	<	0.001	<	0.001		0.002		0.002		0.002	<	0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.796	0.100	6.400		1.5		1.7		5.2		5		2.7		1.4
塩素酸	0.6	0.060	0.060	0.060	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	0.002	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	0.06	0.001	0.001	0.004	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ジクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001	0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
臭素酸	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン	0.1	0.001	0.001	0.006	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.001	<	0.001	<	0.001
トリクロロ酢酸	0.2	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.001	0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ブロモホルム	9	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.001	<	0.001	<	0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.008	0.008	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
塩化物イオン	200	6.629	4.500	9.300		4.7		5.3		9.3		9.2		8.1		5.4
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	39.000	13.000	67.000		31		37		67		66		43		30
蒸発残留物	500	150.625	40.000	200.000		152		147		195		195		174		122
ジェオスミン	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	0.300	0.300	0.300	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.600	6.300	7.000		6.5		6.6		6.5		6.7		6.5		6.3
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	9.750	4.000	18.000		8		13		8		8		14		9
水温	30	14.167	10.000	18.000		10		13		12		10		12		13

10:28項目(28)

浄水

2026/02/19　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市街系　仮屋活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諏訪原系　谷田雲園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
遊離残留塩素濃度	0.5	0.238	0.200	0.400		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2

10:9項目(51)

浄水

2026/01/22　　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

検査項目／検査箇所	基準値 目標値	算出値 平均値	最小値	最大値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000
塩化物イオン	200	6.621	4.500	9.200
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.300	0.300	0.300
ｐH値	8.6	6.571	6.200	6.900
味	1	0.000	0.000	0.000
臭気	1	0.000	0.000	0.000
色度	5	0.504	0.500	0.600
濁度	2	0.100	0.100	0.100
気温	40	4.417	0.000	10.000
水温	30	13.750	9.000	17.000
遊離残留塩素濃度	0.5	0.231	0.100	0.400

地点コード	102030101201 柳系 浜田墓地		102030102101 旭原系 寿７丁目公民館		102030102102 馬掛系 辰喰墓地		102030102103 共心系 鹿屋市役所分庁舎		102030102104 共心系 下小原消防分団		102030102105 大浦系 祓川ふれあいセンター	
検査項目	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		7.4		7		6.4		6.7		7.1		6.9
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐH値		6.9		6.6		6.4		6.5		6.4		6.5
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		8		7		5		5		10		7
水温		16		16		15		16		17		17
遊離残留塩素濃度		0.2		0.3		0.25		0.3		0.25		0.25

地点コード	102030103101 三角系 共心配水場		102030105101 東花岡系 小野原町資源ゴミ集積場		102030108102 横山系 南墓地		102030108104 上浜田系 上浜田墓地		102030109102 西原系 鹿屋運動公園		102030201201 吾平中区系 吾平学校給食センター	
検査項目	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		6.1		6.8		8.8		8.8		5.7		5.3
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.3
ｐH値		6.4		6.8		6.5		6.5		6.5		6.7
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		6		7		4		8		5		3
水温		15		15		15		14		15		12
遊離残留塩素濃度		0.3		0.2		0.3		0.2		0.2		0.4

地点コード	102031101101 古江系 鹿屋みなと公園		102031201101 柏木系 柏木墓地		102032501101 立小野系 立小野地区		102030201203 吾平系 吾平中区配水池		102032401101 上百引系 坂宮公民館		102032405102 唐鎌系 平房活性化センター	
検査項目	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		9.2		4.5		5.7		5.2		4.6		4.7
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.3	<	0.3	<	0.3
ｐH値		6.8		6.7		6.5		6.7		6.6		6.5
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5		0.6	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		8		1		3		4		1		5
水温		14		14		15		9		12		13
遊離残留塩素濃度		0.2		0.1		0.3		0.3		0.2		0.2

10:9項目(51)

浄水

2026/01/22　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮屋活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諸訪原系　谷田雲園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.621	4.500	9.200		4.7		5.4		9		9.2		8.1		5.6
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.300	0.300	0.300	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.571	6.200	6.900		6.6		6.7		6.6		6.6		6.5		6.2
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.504	0.500	0.600	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	4.417	0.000	10.000		0		1		1		1		6		0
水温	30	13.750	9.000	17.000		10		13		10		9		12		16
遊離残留塩素濃度	0.5	0.231	0.100	0.400		0.2		0.2		0.2		0.1		0.2		0.2

10:9項目(51)

浄水

2025/12/18　　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

検査項目／検査箇所	基準値 目標値	算出値 平均値	最小値	最大値	102030101201		102030102101		102030102102		102030102103		102030102104		102030102105	
地点					柳系　浜田墓地		旭原系　寿7丁目公民館		馬掛系　辰喰墓地		共心系　鹿屋市役所分庁舎		共心系　下小原消防分団		大浦系　祓川ふれあいセンター	
					記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.167	0.000	4.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.442	4.200	9.000		6.8		6.8		6.3		7		7		6.7
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.304	0.300	0.400	＜	0.3	＜	0.3	＜	0.3	＜	0.3	＜	0.3	＜	0.3
ｐＨ値	8.6	6.583	6.200	7.100		6.8		6.6		6.4		6.5		6.4		6.5
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.504	0.500	0.600	＜	0.5	＜	0.5	＜	0.5	＜	0.5	＜	0.5	＜	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	＜	0.1	＜	0.1	＜	0.1	＜	0.1	＜	0.1	＜	0.1
気温	40	11.375	7.000	14.000		14		9		13		14		14		12
水温	30	15.125	11.000	19.000		16		11		14		19		14		18
遊離残留塩素濃度	0.5	0.235	0.100	0.500		0.2		0.4		0.25		0.25		0.25		0.2

検査項目／検査箇所	102030103101		102030105101		102030108102		102030108104		102030109102		102030201201	
地点	三角系　共心配水場		東花岡系　小野原町資源ゴミ集積場		横山系　南墓地		上浜田系　上浜田墓地		西原系　鹿屋運動公園		吾平中区系　吾平学校給食センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		5.8		6.6		8.7		8.7		5.6		5.3
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	＜	0.3	＜	0.3	＜	0.3	＜	0.3	＜	0.3		0.3
ｐＨ値		6.5		6.8		6.4		6.5		6.5		6.9
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	＜	0.5	＜	0.5	＜	0.5	＜	0.5	＜	0.5	＜	0.5
濁度	＜	0.1	＜	0.1	＜	0.1	＜	0.1	＜	0.1	＜	0.1
気温		14		12		7		12		12		9
水温		18		16		18		16		16		14
遊離残留塩素濃度		0.2		0.3		0.2		0.15		0.2		0.5

検査項目／検査箇所	102031101101		102031201101		102032501101		102030201203		102032401101		102032405102	
地点	古江系　鹿屋みなと公園		柏木系　柏木墓地		立小野系　立小野地区		吾平系　吾平中区配水池		上百引系　坂宮公民館		唐鎌系　平房活性化センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		4		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		9		4.2		5.4		5.1		4.5		4.5
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	＜	0.3	＜	0.3	＜	0.3		0.4	＜	0.3	＜	0.3
ｐＨ値		6.8		6.8		6.6		7.1		6.5		6.5
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	＜	0.5	＜	0.5	＜	0.5		0.6	＜	0.5	＜	0.5
濁度	＜	0.1	＜	0.1	＜	0.1	＜	0.1	＜	0.1	＜	0.1
気温		14		11		11		9		12		9
水温		16		16		16		14		12		15
遊離残留塩素濃度		0.3		0.1		0.25		0.3		0.2		0.2

10:9項目(51)

浄水

2025/12/18　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮屋活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諸訪原系　谷田霊園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.167	0.000	4.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.442	4.200	9.000		4.5		5.2		8.8		8.8		7.9		5.4
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.304	0.300	0.400	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.583	6.200	7.100		6.5		6.6		6.5		6.6		6.5		6.2
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.504	0.500	0.600	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	11.375	7.000	14.000		11		13		8		9		13		11
水温	30	15.125	11.000	19.000		12		15		13		14		15		15
遊離残留塩素濃度	0.5	0.235	0.100	0.500		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2

10:28項目(28)

浄水

2025/11/20　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

地点コード					102030101201		102030102101		102030102102		102030102103		102030102104		102030102105	
検査項目／検査箇所	基準値	算出値			柳系　浜田墓地		旭原系　寿７丁目公民館		馬掛系　辰喰墓地		共心系　鹿屋市役所分庁舎		共心系　下小原消防分団		大浦系　祓川ふれあいセンター	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
鉛及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.003		0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.779	0.100	6.400		0.7		6.2		6.4		6.3		6.1		6.2
塩素酸	0.6	0.060	0.060	0.060	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	0.002	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	0.06	0.001	0.001	0.005		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ジクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001	0.004		0.004	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
臭素酸	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン	0.1	0.002	0.001	0.008		0.008	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
トリクロロ酢酸	0.2	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.001	0.003		0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ブロモホルム	9	0.001	0.001	0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.008	0.008	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
塩化物イオン	200	6.771	4.400	9.200		7		7.3		6.6		6.9		7.3		7.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	39.000	12.000	65.000		21		48		47		47		48		48
蒸発残留物	500	151.583	35.000	200.000		84		185		193		190		196		185
ジェオスミン	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	0.308	0.300	0.500	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.625	6.300	7.100		7		6.6		6.4		6.5		6.5		6.5
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.513	0.500	0.800	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	14.917	10.000	24.000		17		15		17		15		18		17
水温	30	19.458	15.000	22.000		22		18		22		22		21		22

地点コード	102030103101		102030105101		102030108102		102030108104		102030109102		102030201201	
検査項目／検査箇所	三角系　共心配水場		東花岡系　小野原町資源ゴミ集積場		横山系　南墓地		上浜田系　上浜田墓地		西原系　鹿屋運動公園		吾平中区系　吾平学校給食センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
鉛及びその化合物	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ヒ素及びその化合物	<	0.001		0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.8		0.3		2.7		2.6		0.9	<	0.1
塩素酸	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.005
ジクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
臭素酸	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン		0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.008
トリクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003		0.003
ブロモジクロロメタン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.003
ブロモホルム		0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ホルムアルデヒド	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
塩化物イオン		7.9		6.7		9.1		9		5.9		5.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		64		18		55		54		37		12
蒸発残留物		190		74		197		200		162		35
ジェオスミン	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２－メチルイソボルネオール	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.5
ｐＨ値		6.5		6.8		6.5		6.6		6.5		7
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		17		17		10		17		16		11
水温		22		20		20		21		20		18

地点コード	102031101101		102031201101		102032501101		102030201203		102032401101		102032405102	
検査項目／検査箇所	古江系　鹿屋みなと公園		柏木系　柏木墓地		立小野系　立小野地区		吾平系　吾平中区配水池		上百引系　坂宮公民館		唐鎌系　平房活性化センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
鉛及びその化合物	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.003		0.002
ヒ素及びその化合物	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		2.3		0.5		3.6	<	0.1		1.4		1.5
塩素酸	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.002	<	0.001	<	0.001
ジクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.001		0.002
臭素酸	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.003		0.002		0.005
トリクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.001	<	0.001	<	0.001
ブロモホルム	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.001		0.003
ホルムアルデヒド	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
塩化物イオン		9.1		4.4		5.7		5.1		4.7		5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		45		18		33		14		31		32
蒸発残留物		148		103		156		40		149		156
ジェオスミン	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２－メチルイソボルネオール	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値		6.8		6.9		6.6		7.1		6.5		6.5
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5		0.8	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1		0.1	<	0.1	<	0.1
気温		17		10		16		11		19		24
水温		21		22		19		15		19		20

10:28項目(28)

浄水

2025/11/20　　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

		地点コード				102030101201		102030102101		102030102102		102030102103		102030102104		102030102105		102030103101		102030105101		102030108102		102030108104		102030109102		102030201201		102031101101		102031201101		102032501101		102030201203		102032401101		102032405102	
						柳系　浜田墓地		旭原系　寿７丁目公民館		馬掛系　辰喰墓地		共心系　鹿屋市役所分庁舎		共心系　下小原消防分団		大浦系　紙川ふれあいセンター		三角系　共心配水場		東串良系　小野原町資源ゴミ集積場		横山系　南墓地		上浜田系　上浜田墓地		西原系　鹿屋運動公園		吾平中区系　吾平学校給食センター		古江系　鹿屋みなと公園		柏木系　柏木墓地		立小野系　立小野地区		吾平系　吾平中区配水池		上百引系　坂宮公民館		唐鎌系　平開活性化センター	
検査項目／検査箇所	基準値	算出値																																					
	目標値	平均値	最小値	最大値		記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
遊離残留塩素濃度	0.5	0.210	0.100	0.400			0.2		0.3		0.2		0.3		0.2		0.2		0.2		0.3		0.15		0.2		0.2		0.4		0.2		0.1		0.2		0.4		0.2		0.1

10:28項目(28)
浄水
2025/11/20　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮塾活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諸訪原系　谷田霊園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
鉛及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.003	<	0.001	<	0.001		0.002		0.002		0.002	<	0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.779	0.100	6.400		1.4		1.8		4.9		4.8		2.6		1.5
塩素酸	0.6	0.060	0.060	0.060	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	0.002	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	0.06	0.001	0.001	0.005	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ジクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001	0.004	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
臭素酸	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン	0.1	0.002	0.001	0.008	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.002	<	0.001	<	0.001
トリクロロ酢酸	0.2	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.001	0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ブロモホルム	9	0.001	0.001	0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.002	<	0.001	<	0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.008	0.008	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
塩化物イオン	200	6.771	4.400	9.200		4.7		5.5		9.2		9.1		8.2		5.8
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	39.000	12.000	65.000		30		33		65		65		41		30
蒸発残留物	500	151.583	35.000	200.000		150		150		195		199		174		127
ジェオスミン	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.308	0.300	0.500	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.625	6.300	7.100		6.6		6.6		6.6		6.6		6.5		6.3
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.513	0.500	0.800	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	14.917	10.000	24.000		11		13		12		10		16		12
水温	30	19.458	15.000	22.000		17		19		17		16		17		17

10:28項目(28)

浄水

2025/11/20　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市統系　仮塾活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諏訪原系　谷田雲園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
遊離残留塩素濃度	0.5	0.210	0.100	0.400		0.2		0.1		0.2		0.2		0.2		0.1

10:9項目(51)

浄水

2025/10/16　　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

検査項目／検査箇所	基準値	算出値		地点コード	102030101201		102030102101		102030102102		102030102103		102030102104		102030102105		102030103101		102030105101		102030108102	
					柳系　浜田墓地		旭原系　寿７丁目公民館		馬掛系　辰喰墓地		共心系　鹿屋市役所分庁舎		共心系　下小原消防分団		大浦系　祓川ふれあいセンター		三角系　共心配水場		東花岡系　小野原町資源ゴミ集積場		横山系　南墓地	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.738	4.300	9.200		6.6		7.3		6.7		7		7.3		7.2		6.6		6.7		9.2
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	0.300	0.300	0.300	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.525	6.100	6.900		6.9		6.4		6.4		6.4		6.4		6.5		6.4		6.6		6.4
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	27.167	24.000	33.000		27		26		27		26		33		32		33		26		26
水温	30	23.667	20.000	28.000		22		24		24		21		26		28		27		21		21
遊離残留塩素濃度	0.5	0.202	0.100	0.300		0.15		0.3		0.2		0.2		0.2		0.2		0.25		0.3		0.2

検査項目／検査箇所	102030108104		102030109102		102030201201		102031101101		102031201101		102032501101		102030201203		102032401101		102032405102	
	上浜田系　上浜田墓地		西原系　鹿屋運動公園		吾平中区系　吾平学校給食センター		古江系　鹿屋みなと公園		柏木系　柏木墓地		立小野系　立小野地区		吾平系　吾平中区配水池		上百引系　坂宮公民館		唐鎌系　平房活性化センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		9.1		6.1		5.4		8.9		4.3		5.7		5.3		4.8		4.7
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値		6.4		6.6		6.8		6.7		6.7		6.5		6.8		6.6		6.4
味		0		0		0		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5		0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		26		27		27		27		24		26		27		24		30
水温		21		26		21		22		26		24		21		24		25
遊離残留塩素濃度		0.2		0.2		0.3		0.25		0.1		0.2		0.2		0.1		0.1

10:9項目(51)

浄水

2025/10/16　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮屋活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諏訪原系　谷田霊園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.738	4.300	9.200		4.8		5.6		9.1		9.1		8.3		5.9
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.300	0.300	0.300	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.525	6.100	6.900		6.5		6.6		6.5		6.6		6.4		6.1
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	27.167	24.000	33.000		24		29		27		24		30		24
水温	30	23.667	20.000	28.000		25		25		26		24		24		20
遊離残留塩素濃度	0.5	0.202	0.100	0.300		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2

10:9項目(51)

浄水

2025/09/18　　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

				地点コード	102030101201		102030102101		102030102102		102030102103		102030102104		102030102105	
検査項目／検査箇所	基準値	算出値			柳系　浜田墓地		旭原系　寿７丁目公民館		馬掛系　辰喰墓地		共心系　鹿屋市役所分庁舎		共心系　下小原消防分団		大浦系　祓川ふれあいセンター	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.742	4.600	9.100		6.5		7.3		6.7		7.1		7.3		7.3
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.304	0.300	0.400	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
pH値	8.6	6.575	6.200	6.900		6.7		6.5		6.4		6.5		6.5		6.5
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	30.250	26.000	34.000		31		33		30		33		34		32
水温	30	25.333	18.000	29.000		25		26		25		26		25		29
遊離残留塩素濃度	0.5	0.206	0.100	0.500		0.3		0.3		0.2		0.2		0.2		0.15

				地点コード	102030103101		102030105101		102030108102		102030108104		102030109102		102030201201	
検査項目／検査箇所	基準値	算出値			三角系　共心配水場		東花岡系　小野原町資源ゴミ集積場		横山系　南墓地		上浜田系　上浜田墓地		西原系　鹿屋運動公園		吾平中区系　吾平学校給食センター	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.742	4.600	9.100		6.2		6.5		9.1		9.1		6.1		5.3
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.304	0.300	0.400	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.4
pH値	8.6	6.575	6.200	6.900		6.5		6.7		6.4		6.5		6.5		6.9
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	30.250	26.000	34.000		31		31		31		29		30		33
水温	30	25.333	18.000	29.000		28		25		26		26		27		27
遊離残留塩素濃度	0.5	0.206	0.100	0.500		0.2		0.3		0.2		0.15		0.2		0.5

				地点コード	102031101101		102031201101		102032501101		102030201203		102032401101		102032405102	
検査項目／検査箇所	基準値	算出値			古江系　鹿屋みなと公園		柏木系　柏木墓地		立小野系　立小野地区		吾平系　吾平中区配水池		上百引系　坂宮公民館		唐鎌系　平房活性化センター	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.742	4.600	9.100		8.9		4.6		5.9		5		4.9		4.9
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.304	0.300	0.400	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.3	<	0.3	<	0.3
pH値	8.6	6.575	6.200	6.900		6.9		6.8		6.5		6.9		6.6		6.5
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	30.250	26.000	34.000		29		26		29		29		26		33
水温	30	25.333	18.000	29.000		25		25		22		24		26		25
遊離残留塩素濃度	0.5	0.206	0.100	0.500		0.2		0.1		0.15		0.2		0.2		0.1

10:9項目(51)

浄水

2025/09/18　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮塾活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諸訪原系　谷田霊園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.742	4.600	9.100		5		5.6		9.1		9.1		8.4		5.9
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.304	0.300	0.400	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.575	6.200	6.900		6.6		6.6		6.5		6.6		6.5		6.2
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	30.250	26.000	34.000		29		30		31		27		33		26
水温	30	25.333	18.000	29.000		26		26		26		24		26		18
遊離残留塩素濃度	0.5	0.206	0.100	0.500		0.2		0.2		0.1		0.2		0.2		0.2

10:42項目(51) 10:9項目(51)

浄水

2025/08/21　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

検査項目／検査箇所	基準値	算出値		地点コード	102030101201 柳系 浜田墓地		102030102101 旭原系 寿７丁目公民館		102030102102 馬掛系 辰喰墓地		102030102103 共心系 鹿屋市役所分庁舎		102030102104 共心系 下小原消防分団		102030102105 大浦系 祓川ふれあいセンター	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
カドミウム及びその化合物	0.01	0.000	0.000	0.000	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.000	0.000	0.000	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005
セレン及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.003		0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002	0.002	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	0.004	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.729	0.100	6.600		0.3		6.3		6.6		6.2		6.3		6.4
フッ素及びその化合物	0.8	0.080	0.080	0.080	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08
ホウ素及びその化合物	1	0.011	0.010	0.030	<	0.01		0.01		0.01		0.01	<	0.01	<	0.01
四塩化炭素	0.002	0.000	0.000	0.000	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
1，4－ジオキサン	0.05	0.005	0.005	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04	0.004	0.004	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
ジクロロメタン	0.02	0.002	0.002	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
テトラクロロエチレン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ベンゼン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
塩素酸	0.6	0.060	0.060	0.060	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	0.002	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	0.06	0.002	0.001	0.012		0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ジクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001	0.005		0.005	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
臭素酸	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン	0.1	0.003	0.001	0.020		0.012	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
トリクロロ酢酸	0.2	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.001	0.006		0.004	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ブロモホルム	9	0.001	0.001	0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001

検査項目／検査箇所	102030103101 三角系 共心配水場		102030105101 東花岡系 小野原町資源ゴミ集積場		102030108102 横山系 南墓地		102030108104 上浜田系 上浜田墓地		102030109102 西原系 鹿屋運動公園		102030201201 吾平中区系 吾平学校給食センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
カドミウム及びその化合物	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003
水銀及びその化合物	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005
セレン及びその化合物	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
鉛及びその化合物	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ヒ素及びその化合物	<	0.001		0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
六価クロム化合物	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
亜硝酸態窒素	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.5		0.3		2.6		2.6		0.9	<	0.1
フッ素及びその化合物	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08
ホウ素及びその化合物		0.03	<	0.01		0.01		0.01		0.01	<	0.01
四塩化炭素	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
1，4－ジオキサン	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
ジクロロメタン	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
テトラクロロエチレン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
トリクロロエチレン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ベンゼン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
塩素酸	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.012
ジクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.002
臭素酸	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン		0.003	<	0.001	<	0.001		0.001	<	0.001		0.02
トリクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003		0.003
ブロモジクロロメタン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.006
ブロモホルム		0.002	<	0.001	<	0.001		0.001	<	0.001	<	0.001

検査項目／検査箇所	102031101101 古江系 鹿屋みなと公園		102031201101 柏木系 柏木墓地		102032501101 立小野系 立小野地区		102030201203 吾平系 吾平中区配水池		102032401101 上百引系 坂宮公民館		102032405102 唐鎌系 平房活性化センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
カドミウム及びその化合物	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003
水銀及びその化合物	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005
セレン及びその化合物	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
鉛及びその化合物		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.002
ヒ素及びその化合物	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
六価クロム化合物	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
亜硝酸態窒素	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		2.2		0.5		3.4		0.1		1.3		1.4
フッ素及びその化合物	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08
ホウ素及びその化合物		0.01	<	0.01		0.01	<	0.01	<	0.01		0.01
四塩化炭素	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
1，4－ジオキサン	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
ジクロロメタン	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
テトラクロロエチレン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
トリクロロエチレン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ベンゼン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
塩素酸	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.008	<	0.001	<	0.001
ジクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	<	0.001		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.001
臭素酸	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン	<	0.001		0.002	<	0.001		0.011	<	0.001		0.001
トリクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.003	<	0.001	<	0.001
ブロモホルム	<	0.001		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001

10:42項目(51) 10:9項目(51)

浄水

2025/08/21　　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

検査項目／検査箇所	基準値	算出値		地点コード	102030101201 柳系　浜田墓地		102030102101 旭原系　寿７丁目公民館		102030102102 馬掛系　辰喰墓地		102030102103 共心系　鹿屋市役所分庁舎		102030102104 共心系　下小原消防分団		102030102105 大浦系　祓川ふれあいセンター	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
ホルムアルデヒド	0.08	0.008	0.008	0.008	＜	0.008	＜	0.008	＜	0.008	＜	0.008	＜	0.008	＜	0.008
亜鉛及びその化合物	1	0.010	0.010	0.010	＜	0.01	＜	0.01	＜	0.01	＜	0.01	＜	0.01	＜	0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.020	0.020	0.020	＜	0.02	＜	0.02	＜	0.02	＜	0.02	＜	0.02	＜	0.02
鉄及びその化合物	0.3	0.010	0.010	0.010	＜	0.01	＜	0.01	＜	0.01	＜	0.01	＜	0.01	＜	0.01
銅及びその化合物	1	0.015	0.010	0.050	＜	0.01	＜	0.01		0.01	＜	0.01	＜	0.01		0.02
ナトリウム及びその化合物	200	9.517	4.600	12.000		6.7		11		11		11		11		11
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	0.005	0.005	＜	0.005	＜	0.005	＜	0.005	＜	0.005	＜	0.005	＜	0.005
塩化物イオン	200	6.604	4.300	9.000		6.5		7.2		6.7		7		7.3		7.1
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	38.333	12.000	62.000		18		48		48		48		48		49
蒸発残留物	500	158.875	50.000	208.000		77		200		200		201		200		208
陰イオン界面活性剤	0.2	0.020	0.020	0.020	＜	0.02	＜	0.02	＜	0.02	＜	0.02	＜	0.02	＜	0.02
ジェオスミン	0.00001	0.000	0.000	0.000	＜	0.000001	＜	0.000001	＜	0.000001	＜	0.000001	＜	0.000001	＜	0.000001
２－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000	0.000	0.000	＜	0.000001	＜	0.000001	＜	0.000001	＜	0.000001	＜	0.000001	＜	0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	0.004	0.004	0.004	＜	0.004	＜	0.004	＜	0.004	＜	0.004	＜	0.004	＜	0.004
フェノール類	0.005	0.001	0.001	0.001	＜	0.0005	＜	0.0005	＜	0.0005	＜	0.0005	＜	0.0005	＜	0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.308	0.300	0.500	＜	0.3	＜	0.3	＜	0.3	＜	0.3	＜	0.3	＜	0.3
ｐＨ値	8.6	6.621	6.300	7.100		7.1		6.6		6.4		6.4		6.5		6.5
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.521	0.500	1.000	＜	0.5	＜	0.5	＜	0.5	＜	0.5	＜	0.5	＜	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	＜	0.1	＜	0.1	＜	0.1	＜	0.1	＜	0.1	＜	0.1
気温	40	25.750	22.000	30.000		30		25		25		26		27		25
水温	30	26.167	23.000	30.000		30		25		25		23		26		28
遊離残留塩素濃度	0.5	0.200	0.100	0.300		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2

検査項目／検査箇所	102030103101 三角系　共心配水場		102030105101 東花岡系　小野原町資源ゴミ集積場		102030108102 横山系　南墓地		102030108104 上浜田系　上浜田墓地		102030109102 西原系　鹿屋運動公園		102030201201 吾平中区系　吾平学校給食センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
ホルムアルデヒド	＜	0.008	＜	0.008	＜	0.008	＜	0.008	＜	0.008	＜	0.008
亜鉛及びその化合物	＜	0.01	＜	0.01	＜	0.01	＜	0.01	＜	0.01	＜	0.01
アルミニウム及びその化合物	＜	0.02	＜	0.02	＜	0.02	＜	0.02	＜	0.02	＜	0.02
鉄及びその化合物	＜	0.01	＜	0.01	＜	0.01	＜	0.01	＜	0.01	＜	0.01
銅及びその化合物		0.01	＜	0.01		0.01		0.01		0.01	＜	0.01
ナトリウム及びその化合物		9.7		6.6		12		12		11		4.9
マンガン及びその化合物	＜	0.005	＜	0.005	＜	0.005	＜	0.005	＜	0.005	＜	0.005
塩化物イオン		6		6.5		9		9		6		5.3
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		55		17		53		53		35		12
蒸発残留物		186		71		205		206		175		50
陰イオン界面活性剤	＜	0.02	＜	0.02	＜	0.02	＜	0.02	＜	0.02	＜	0.02
ジェオスミン	＜	0.000001	＜	0.000001	＜	0.000001	＜	0.000001	＜	0.000001	＜	0.000001
２－メチルイソボルネオール	＜	0.000001	＜	0.000001	＜	0.000001	＜	0.000001	＜	0.000001	＜	0.000001
非イオン界面活性剤	＜	0.004	＜	0.004	＜	0.004	＜	0.004	＜	0.004	＜	0.004
フェノール類	＜	0.0005	＜	0.0005	＜	0.0005	＜	0.0005	＜	0.0005	＜	0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	＜	0.3	＜	0.3	＜	0.3	＜	0.3	＜	0.3	＜	0.3
ｐＨ値		6.5		6.8		6.4		6.5		6.5		7.1
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	＜	0.5	＜	0.5	＜	0.5	＜	0.5	＜	0.5	＜	0.5
濁度	＜	0.1	＜	0.1	＜	0.1	＜	0.1	＜	0.1	＜	0.1
気温		26		30		24		29		29		24
水温		25		26		26		28		28		28
遊離残留塩素濃度		0.2		0.3		0.2		0.15		0.2		0.3

検査項目／検査箇所	102031101101 古江系　鹿屋みなと公園		102031201101 柏木系　柏木墓地		102032501101 立小野系　立小野地区		102030201203 吾平系　吾平中区配水池		102032401101 上百引系　坂宮公民館		102032405102 唐鎌系　平房活性化センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
ホルムアルデヒド	＜	0.008	＜	0.008	＜	0.008	＜	0.008	＜	0.008	＜	0.008
亜鉛及びその化合物		0.01	＜	0.01	＜	0.01	＜	0.01	＜	0.01		0.01
アルミニウム及びその化合物	＜	0.02	＜	0.02	＜	0.02	＜	0.02	＜	0.02	＜	0.02
鉄及びその化合物	＜	0.01	＜	0.01		0.01	＜	0.01	＜	0.01	＜	0.01
銅及びその化合物		0.03	＜	0.01	＜	0.01	＜	0.01	＜	0.01		0.05
ナトリウム及びその化合物		10		6.4		9.8		4.6		9.2		9.3
マンガン及びその化合物	＜	0.005	＜	0.005	＜	0.005	＜	0.005	＜	0.005	＜	0.005
塩化物イオン		8.8		4.3		5.7		4.9		4.8		4.7
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		44		18		34		13		34		31
蒸発残留物		151		99		173		54		158		158
陰イオン界面活性剤	＜	0.02	＜	0.02	＜	0.02	＜	0.02	＜	0.02	＜	0.02
ジェオスミン	＜	0.000001	＜	0.000001	＜	0.000001	＜	0.000001	＜	0.000001	＜	0.000001
２－メチルイソボルネオール	＜	0.000001	＜	0.000001	＜	0.000001	＜	0.000001	＜	0.000001	＜	0.000001
非イオン界面活性剤	＜	0.004	＜	0.004	＜	0.004	＜	0.004	＜	0.004	＜	0.004
フェノール類	＜	0.0005	＜	0.0005	＜	0.0005	＜	0.0005	＜	0.0005	＜	0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	＜	0.3	＜	0.3	＜	0.3		0.5	＜	0.3	＜	0.3
ｐＨ値		6.8		6.7		6.5		7.1		6.7		6.5
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	＜	0.5	＜	0.5	＜	0.5		1	＜	0.5	＜	0.5
濁度		0.1	＜	0.1	＜	0.1	＜	0.1	＜	0.1	＜	0.1
気温		30		25		25		25		25		24
水温		28		25		26		24		27		26
遊離残留塩素濃度		0.2		0.1		0.25		0.1		0.2		0.2

10:42項目(51)10:9項目(51

浄水

2025/08/21　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮屋活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諸訪原系　谷田雲園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
カドミウム及びその化合物	0.01	0.000	0.000	0.000	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003	<	0.0003
水銀及びその化合物	0.0005	0.000	0.000	0.000	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005	<	0.00005
セレン及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
鉛及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.001	<	0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.003	<	0.001	<	0.001		0.002		0.002		0.002	<	0.001
六価クロム化合物	0.02	0.002	0.002	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
亜硝酸態窒素	0.04	0.004	0.004	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.729	0.100	6.600		1.4		1.8		4.5		4.6		2.7		1.5
フッ素及びその化合物	0.8	0.080	0.080	0.080	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08	<	0.08
ホウ素及びその化合物	1	0.011	0.010	0.030		0.01	<	0.01		0.01		0.01		0.01	<	0.01
四塩化炭素	0.002	0.000	0.000	0.000	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002	<	0.0002
1，4－ジオキサン	0.05	0.005	0.005	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005
シス－1，2－ジクロロエチレン及びトランス－1，2－ジクロロエチレン	0.04	0.004	0.004	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
ジクロロメタン	0.02	0.002	0.002	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
テトラクロロエチレン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
トリクロロエチレン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ベンゼン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
塩素酸	0.6	0.060	0.060	0.060	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	0.002	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	0.06	0.002	0.001	0.012	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ジクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001	0.005	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.002	<	0.001	<	0.001
臭素酸	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン	0.1	0.003	0.001	0.020	<	0.001	<	0.001		0.001		0.005	<	0.001	<	0.001
トリクロロ酢酸	0.2	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.001	0.006	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ブロモホルム	9	0.001	0.001	0.003	<	0.001	<	0.001		0.001		0.003	<	0.001	<	0.001

10:42項目(51)10:9項目(51

浄水

2025/08/21　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮屋活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諸訪原系　谷田雲園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
ホルムアルデヒド	0.08	0.008	0.008	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
亜鉛及びその化合物	1	0.010	0.010	0.010	<	0.01	<	0.01	<	0.01		0.01	<	0.01	<	0.01
アルミニウム及びその化合物	0.2	0.020	0.020	0.020	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
鉄及びその化合物	0.3	0.010	0.010	0.010	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01	<	0.01
銅及びその化合物	1	0.015	0.010	0.050	<	0.01	<	0.01	<	0.01		0.02		0.04		0.01
ナトリウム及びその化合物	200	9.517	4.600	12.000		9.3		9.3		12		12		11		7.6
マンガン及びその化合物	0.05	0.005	0.005	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005	<	0.005
塩化物イオン	200	6.604	4.300	9.000		4.7		5.5		8.8		8.9		8.3		5.5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	38.333	12.000	62.000		31		34		62		62		43		30
蒸発残留物	500	158.875	50.000	208.000		158		162		202		203		180		136
陰イオン界面活性剤	0.2	0.020	0.020	0.020	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02	<	0.02
ジェオスミン	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
2－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
非イオン界面活性剤	0.02	0.004	0.004	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004	<	0.004
フェノール類	0.005	0.001	0.001	0.001	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005	<	0.0005
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.308	0.300	0.500	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.621	6.300	7.100		6.6		6.7		6.6		6.6		6.5		6.3
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.521	0.500	1.000	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	25.750	22.000	30.000		25		24		24		22		24		25
水温	30	26.167	23.000	30.000		27		26		27		25		26		23
遊離残留塩素濃度	0.5	0.200	0.100	0.300		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2

10:9項目(51)

浄水

2025/07/17　　　　　　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

				地点コード	102030101201		102030102101		102030102102		102030102103		102030102104		102030102105	
検査項目／検査箇所	基準値	算出値			柳系　浜田墓地		旭原系　寿７丁目公民館		馬掛系　辰喰墓地		共心系　鹿屋市役所分庁舎		共心系　下小原消防分団		大浦系　祓川ふれあいセンター	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.083	0.000	2.000		0		0		0		0		2		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.600	4.200	9.100		6.4		7.2		6.6		7		7.3		7.1
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	0.308	0.300	0.500	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.542	6.100	6.900		6.9		6.4		6.4		6.4		6.4		6.6
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.513	0.500	0.800	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	26.292	23.000	29.000		28		24		25		26		27		29
水温	30	26.042	22.000	29.000		29		23		25		23		26		27
遊離残留塩素濃度	0.5	0.196	0.100	0.300		0.25		0.25		0.2		0.2		0.2		0.2

地点コード	102030103101		102030105101		102030108102		102030108104		102030109102		102030201201	
検査項目／検査箇所	三角系　共心配水場		東花岡系　小野原町資源ゴミ集積場		横山系　南墓地		上浜田系　上浜田墓地		西原系　鹿屋運動公園		吾平中区系　吾平学校給食センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		6.3		6.5		9.1		9		6		5.2
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値		6.4		6.5		6.4		6.4		6.6		6.9
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		27		26		26		28		28		24
水温		28		28		26		29		28		27
遊離残留塩素濃度		0.2		0.3		0.15		0.2		0.2		0.3

地点コード	102031101101		102031201101		102032501101		102030201203		102032401101		102032405102	
検査項目／検査箇所	古江系　鹿屋みなと公園		柏木系　柏木墓地		立小野系　立小野地区		吾平系　吾平中区配水池		上百引系　坂宮公民館		唐鎌系　平房活性化センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		8.7		4.2		5.6		4.6		4.7		4.6
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.5	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値		6.7		6.7		6.6		6.8		6.6		6.4
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5		0.8	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		28		26		26		25		26		25
水温		28		25		24		24		26		26
遊離残留塩素濃度		0.2		0.1		0.15		0.1		0.2		0.1

10:9項目(51)

浄水

2025/07/17　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮塾活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諸訪原系　谷田霊園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.083	0.000	2.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.600	4.200	9.100		4.7		5.6		8.9		9		8.2		5.9
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.308	0.300	0.500	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.542	6.100	6.900		6.5		6.7		6.5		6.6		6.5		6.1
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.513	0.500	0.800	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	26.292	23.000	29.000		28		25		26		23		26		29
水温	30	26.042	22.000	29.000		26		26		28		26		25		22
遊離残留塩素濃度	0.5	0.196	0.100	0.300		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2

10:9項目(51)

浄水

2025/06/26　　　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

				地点コード	102030101201		102030102101		102030102102		102030102103		102030102104		102030102105	
検査項目／検査箇所	基準値	算出値			柳系　浜田墓地		旭原系　寿7丁目公民館		馬掛系　辰喰墓地		共心系　鹿屋市役所分庁舎		共心系　下小原消防分団		大浦系　祓川ふれあいセンター	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	7.196	4.600	9.700		7.1		7.8		7.3		7.8		8		7.8
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.300	0.300	0.300	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
pH値	8.6	6.513	6.200	6.900		6.9		6.4		6.4		6.4		6.4		6.5
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	27.542	24.000	32.000		30		28		28		29		28		30
水温	30	24.375	22.000	27.000		25		23		25		26		24		27
遊離残留塩素濃度	0.5	0.204	0.100	0.300		0.15		0.25		0.25		0.2		0.2		0.2

地点コード	102030103101		102030105101		102030108102		102030108104		102030109102		102030201201	
検査項目／検査箇所	三角系　共心配水場		東花岡系　小野原町資源ゴミ集積場		横山系　南墓地		上浜田系　上浜田墓地		西原系　鹿屋運動公園		吾平中区系　吾平学校給食センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		6.4		7.1		9.5		9.4		6.6		5.7
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.3
pH値		6.4		6.6		6.4		6.4		6.5		6.7
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		32		30		29		29		28		28
水温		26		24		24		25		24		25
遊離残留塩素濃度		0.25		0.3		0.25		0.15		0.15		0.3

地点コード	102031101101		102031201101		102032501101		102030201203		102032401101		102032405102	
検査項目／検査箇所	古江系　鹿屋みなと公園		柏木系　柏木墓地		立小野系　立小野地区		吾平系　吾平中区配水池		上百引系　坂宮公民館		唐鎌系　平房活性化センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		9.5		4.6		6.3		5.6		5.1		5.4
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
pH値		6.8		6.7		6.5		6.5		6.5		6.4
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度		0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		29		24		31		25		25		26
水温		27		23		22		23		24		25
遊離残留塩素濃度		0.25		0.1		0.15		0.25		0.2		0.2

10:9項目(51)

浄水

2025/06/26　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮塾活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諸訪原系　谷田霊園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	7.196	4.600	9.700		5.4		6.2		9.5		9.7		9.1		5.8
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.300	0.300	0.300	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.513	6.200	6.900		6.6		6.6		6.5		6.6		6.4		6.2
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.500	0.500	0.500	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	27.542	24.000	32.000		25		26		25		24		27		25
水温	30	24.375	22.000	27.000		24		24		23		23		26		23
遊離残留塩素濃度	0.5	0.204	0.100	0.300		0.2		0.2		0.2		0.1		0.2		0.2

10:28項目(28)

浄水

2025/05/22

※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

				地点コード	102030101201		102030102101		102030102102		102030102103		102030102104		102030102105	
検査項目／検査箇所	基準値	算出値			柳系 浜田墓地		旭原系 寿７丁目公民館		馬掛系 辰喰墓地		共心系 鹿屋市役所分庁舎		共心系 下小原消防分団		大浦系 祓川ふれあいセンター	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.125	0.000	3.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
鉛及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.001
ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.003		0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.783	0.100	6.500		0.3		6.4		6.5		6.3		6.3		6.4
塩素酸	0.6	0.063	0.060	0.130	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	0.002	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	0.06	0.002	0.001	0.012		0.004	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ジクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001	0.002		0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
臭素酸	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン	0.1	0.003	0.001	0.016		0.01	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
トリクロロ酢酸	0.2	0.003	0.003	0.005	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.001	0.004		0.004	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ブロモホルム	9	0.001	0.001	0.003	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.008	0.008	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
塩化物イオン	200	6.792	4.400	9.200		6.5		7.6		6.7		7.3		7.3		7.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	38.083	11.000	67.000		15		48		49		48		48		48
蒸発残留物	500	150.375	34.000	200.000		61		196		199		193		190		196
ジェオスミン	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	0.321	0.300	0.600	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.550	6.100	7.000		6.9		6.5		6.4		6.4		6.4		6.5
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.533	0.500	1.300	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	22.583	19.000	28.000		22		24		23		24		24		25
水温	30	20.750	18.000	23.000		23		23		21		22		21		23
遊離残留塩素濃度	0.5	0.194	0.100	0.300		0.2		0.2		0.2		0.2		0.25		0.2

地点コード	102030103101		102030105101		102030108102		102030108104		102030109102		102030201201	
検査項目／検査箇所	三角系 共心配水場		東花岡系 小野原町資源ゴミ集積場		横山系 南墓地		上浜田系 上浜田墓地		西原系 鹿屋運動公園		吾平中区系 吾平学校給食センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
鉛及びその化合物		0.001	<	0.001		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ヒ素及びその化合物	<	0.001		0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		1.6		0.4		2.8		2.7		0.9	<	0.1
塩素酸	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.012
ジクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン		0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
臭素酸	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン		0.004	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.016
トリクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003		0.005
ブロモジクロロメタン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.004
ブロモホルム		0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ホルムアルデヒド	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
塩化物イオン		6.3		6.7		9.1		9.1		6		5.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		38		17		55		55		34		11
蒸発残留物		162		69		198		200		165		38
ジェオスミン	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２－メチルイソボルネオール	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.5
ｐＨ値		6.4		6.8		6.4		6.4		6.5		7
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		24		21		23		21		21		22
水温		22		21		21		21		23		20
遊離残留塩素濃度		0.25		0.2		0.2		0.2		0.2		0.3

地点コード	102031101101		102031201101		102032501101		102030201203		102032401101		102032405102	
検査項目／検査箇所	古江系 鹿屋みなと公園		柏木系 柏木墓地		立小野系 立小野地区		吾平系 吾平中区配水池		上百引系 坂宮公民館		唐鎌系 平房活性化センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		3		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
鉛及びその化合物	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.002
ヒ素及びその化合物		0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		2.1		0.5		3.3	<	0.1		1.2		1.5
塩素酸	<	0.06	<	0.06		0.13	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.007	<	0.001	<	0.001
ジクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン		0.001		0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.002
臭素酸	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン		0.003		0.002		0.001		0.009	<	0.001		0.005
トリクロロ酢酸	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.002	<	0.001	<	0.001
ブロモホルム		0.002	<	0.001		0.001	<	0.001	<	0.001		0.003
ホルムアルデヒド	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
塩化物イオン		8.9		4.4		6.1		4.7		4.6		5
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		43		19		34		11		35		32
蒸発残留物		140		92		164		34		154		156
ジェオスミン	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２－メチルイソボルネオール	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.6	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値		6.9		6.9		6.5		6.5		6.5		6.5
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5		1.3	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		22		21		22		23		21		24
水温		22		19		19		19		20		20
遊離残留塩素濃度		0.2		0.1		0.15		0.2		0.2		0.1

10:28項目(28)

浄水

2025/05/22　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮屋活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諸訪原系　谷田雲園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.125	0.000	3.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
鉛及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001		0.002
ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	0.001	0.003	<	0.001	<	0.001		0.002		0.002		0.002	<	0.001
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	2.783	0.100	6.500		1.5		1.9		4.9		4.9		2.8		1.4
塩素酸	0.6	0.063	0.060	0.130	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06	<	0.06
クロロ酢酸	0.02	0.002	0.002	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002	<	0.002
クロロホルム	0.06	0.002	0.001	0.012	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ジクロロ酢酸	0.03	0.003	0.003	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	0.001	0.002	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
臭素酸	0.01	0.001	0.001	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
総トリハロメタン	0.1	0.003	0.001	0.016	<	0.001	<	0.001		0.001		0.001	<	0.001	<	0.001
トリクロロ酢酸	0.2	0.003	0.003	0.005	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003	<	0.003
ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	0.001	0.004	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001	<	0.001
ブロモホルム	9	0.001	0.001	0.003	<	0.001	<	0.001		0.001		0.001	<	0.001	<	0.001
ホルムアルデヒド	0.08	0.008	0.008	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008	<	0.008
塩化物イオン	200	6.792	4.400	9.200		5.2		6		9.2		9.2		8.7		5.6
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300	38.083	11.000	67.000		32		34		66		67		45		30
蒸発残留物	500	150.375	34.000	200.000		151		153		195		198		176		129
ジェオスミン	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
２－メチルイソボルネオール	0.00001	0.000	0.000	0.000	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001	<	0.000001
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.321	0.300	0.600	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.550	6.100	7.000		6.5		6.7		6.5		6.6		6.4		6.1
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.533	0.500	1.300	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	22.583	19.000	28.000		21		22		24		21		28		19
水温	30	20.750	18.000	23.000		20		21		20		19		20		18
遊離残留塩素濃度	0.5	0.194	0.100	0.300		0.1		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2

10:9項目(51)

浄水

2025/04/24　　※下記項目中、遊離残留塩素濃度は目標値であり、上限値ではありません。（法定基準値は、0.1mg/l以上）

		算出値			地点コード	102030101201		102030102101		102030102102		102030102103		102030102104		102030102105	
検査項目／検査箇所	基準値					柳系　浜田墓地		旭原系　寿７丁目公民館		馬掛系　辰喰墓地		共心系　鹿屋市役所分庁舎		共心系　下小原消防分団		大浦系　祓川ふれあいセンター	
	目標値	平均値	最小値	最大値		記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.208	0.000	3.000			0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000			0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.846	4.300	9.500			6.7		7.3		6.8		7.4		7.4		7.2
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	3	0.325	0.300	0.600			0.4	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.525	6.100	7.000			7		6.6		6.4		6.4		6.5		6.5
味	1	0.000	0.000	0.000			0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000			0		0		0		0		0		0
色度	5	0.508	0.500	0.700		<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100		<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	20.875	18.000	24.000			18		22		23		24		24		22
水温	30	18.333	14.000	23.000			18		23		19		21		20		22
遊離残留塩素濃度	0.5	0.221	0.100	0.350			0.2		0.35		0.25		0.25		0.2		0.25

地点コード	102030103101		102030105101		102030108102		102030108104		102030109102		102030201201	
検査項目／検査箇所	三角系　共心配水場		東花岡系　小野原町資源ゴミ集積場		横山系　南墓地		上浜田系　上浜田墓地		西原系　鹿屋運動公園		吾平中区系　吾平学校給食センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		0		0		0
大腸菌		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		6.1		6.9		9.3		9.2		6		5.7
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.5
ｐＨ値		6.4		6.6		6.4		6.5		6.6		6.5
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1		0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		23		18		24		18		18		23
水温		20		18		19		18		18		19
遊離残留塩素濃度		0.25		0.3		0.3		0.2		0.25		0.2

地点コード	102031101101		102031201101		102032501101		102030201203		102032401101		102032405102	
検査項目／検査箇所	古江系　鹿屋みなと公園		柏木系　柏木墓地		立小野系　立小野地区		吾平系　吾平中区配水池		上百引系　坂宮公民館		唐鎌系　平房活性化センター	
	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌		0		0		0		2		0		3
大腸菌		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン		9.5		4.3		5.7		5.6		4.6		5
有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	<	0.3	<	0.3	<	0.3		0.6	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値		6.8		6.7		6.5		6.6		6.5		6.4
味		0		0		0		0		0		0
臭気		0		0		0		0		0		0
色度	<	0.5	<	0.5	<	0.5		0.7	<	0.5	<	0.5
濁度	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温		18		20		18		24		18		23
水温		18		18		17		17		17		18
遊離残留塩素濃度		0.2		0.1		0.2		0.2		0.2		0.2

10:9項目(51)

浄水

2025/04/24　　※-

検査項目／検査箇所	基準値	地点コード			102032409101		102032404101		102032402101		102032402102		102032403101		102032409001	
		算出値			唐鎌系　名主段公民館		三原系　三原研修館		新市成系　仮塾活性化センター		上場系　上場ゲストハウス		諸訪原系　谷田霊園		岳野系　個人宅	
	目標値	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
一般細菌	100	0.208	0.000	3.000		0		0		0		0		0		0
大腸菌	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
塩化物イオン	200	6.846	4.300	9.500		5		5.7		9.3		9.5		8.4		5.7
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3	0.325	0.300	0.600	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3	<	0.3
ｐＨ値	8.6	6.525	6.100	7.000		6.5		6.6		6.5		6.6		6.4		6.1
味	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
臭気	1	0.000	0.000	0.000		0		0		0		0		0		0
色度	5	0.508	0.500	0.700	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5	<	0.5
濁度	2	0.100	0.100	0.100	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1	<	0.1
気温	40	20.875	18.000	24.000		20		23		21		18		21		20
水温	30	18.333	14.000	23.000		17		18		17		14		16		18
遊離残留塩素濃度	0.5	0.221	0.100	0.350		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2		0.2