水道水における有機フッ素化合物（PFOS及びPFOA）検査結果値一覧

採水日	種別	暫定	算出値			柳系 浜田墓地		旭原系 寿７丁目公民館		馬掛系 辰喰墓地		共心系 鹿屋市役所分庁舎		共心系 下小原消防分団		大浦系 祓川ふれあいセンター		三角系 共心配水場		東花岡系 小野原町資源ゴミ集積場		横山系 南墓地		上浜田系 上浜田墓地		西原系 鹿屋運動公園		吾平中区系 吾平学校給食センター	
		ng/L	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
2025/05/22	浄水	50	<5	<5	15	<	5	<	5	<	5	<	5	<	5	<	5		15	<	5	<	5	<	5	<	5	<	5

採水日	種別	暫定	算出値			古江系 鹿屋みなと公園		柏木系 柏木墓地		立小野系 立小野地区		吾平系 吾平中区配水池		上百引系 坂宮公民館		唐鎌系 平房活性化センター		唐鎌系 名主段公民館		三原系 三原研修館		新市成系 仮屋活性化センター		上場系 上場ゲストハウス		諏訪原系 谷田霊園		岳野系 個人宅	
		ng/L	平均値	最小値	最大値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値	記号	結果値
2025/05/22	浄水	50	<5	<5	7	<	5	<	5	<	5	<	5	<	5	<	5	<	5	<	5	<	5	<	5		7	<	5