

令和7年度 水質測定結果一覧 (12月9日採取)

単位: mg/ℓ (大腸菌数: CFU/100mℓ)

採取場所		採水時間	測定項目																		
			天候	臭気	外観	気温	水温	pH	DO	BOD	COD	SS	大腸菌数 (CFU/100ml)	n-Hex (動植物)	n-Hex (鉱物)	NO ₂ -N	NO ₃ -N	NO ₂ -N NO ₃ -N	NH ₄ -N	O-N	
肝属川	大久保橋	09:36	晴	無臭	無色	16.5	16.0	6.7	23.2	9.6	0.9	<0.5	1	43	<0.5	<0.5	<0.05	1.3	1.3	<0.1	<0.1
	樋渡橋	09:18	晴	無臭	無色	14.5	16.0	6.8	22.3	9.6	1.0	0.8	1	120	<0.5	<0.5	<0.05	5.7	5.7	<0.1	0.2
	王子橋	11:15	晴	無臭	無色	19.3	18.0	6.9	22.0	9.9	1.2	2.4	3	93	<0.5	<0.5	<0.05	5.6	5.6	0.1	1.2
	役所ノ下橋	09:30	晴	無臭	無色	12.7	15.5	7.1	22.1	9.3	2.4	2.7	5	96	<0.5	<0.5	0.08	4.3	4.4	0.7	1.0
	馬込橋(吾平)	09:57	晴	無臭	無色	16.1	14.0	7.1	22.1	9.0	2.0	2.3	5	190	<0.5	<0.5	0.10	3.9	4.0	0.3	0.3
大始良川	西南橋	10:30	晴	無臭	無色	17.3	14.5	7.1	21.6	9.2	1.6	3.7	10	370	<0.5	<0.5	<0.05	2.4	2.4	0.1	0.9
	永野田橋(県道)	10:15	晴	無臭	無色	16.0	13.5	7.1	21.2	9.2	1.9	2.2	4	450	<0.5	<0.5	0.07	2.6	2.7	0.5	0.3
下谷川	小屋敷橋	09:10	晴	無臭	無色	10.6	14.0	7.2	21.3	8.8	1.5	2.4	1	1,000	<0.5	<0.5	0.15	3.3	3.5	0.2	0.7
串良川	谷田橋	09:58	晴	無臭	無色	18.3	14.0	7.5	22.3	10	0.6	0.8	1	42	<0.5	<0.5	<0.05	0.86	0.86	<0.1	<0.1
排水路	2号排水路(取水口)	10:29	晴	じ黒ふん黒(微)	茶褐色(中)	18.0	11.0	7.8	20.3	7.3	64	110	96	9,900	<0.5	<0.5	4.7	12	17	21	10
	3号排水路	10:45	晴	無臭	茶褐色(明)	17.1	8.0	7.9	21.6	11	5.7	7.7	8	9,700	<0.5	<0.5	0.08	2.2	2.3	1.5	0.7
	長谷橋(2.3号排水路合流)	11:00	晴	じ黒ふん黒(微)	茶褐色(明)	16.5	13.0	7.5	21.6	9.2	33	42	38	4,300	<0.5	<0.5	1.6	5.9	7.5	7.0	4.4
	5号排水路(川東第9樋管)	09:40	晴	無臭	茶(明)	18.3	11.0	7.3	21.4	9.3	6.0	8.2	5	1,600	<0.5	<0.5	0.22	4.1	4.3	1.0	1.1
浄化施設	肝属川上流浄化施設(最終放流水)	11:23	晴	じ黒ふん黒(微)	茶褐色(明)	19.9	14.0	7.0	21.2	5.2	10	30	13	9,800	<0.5	<0.5	0.32	8.0	8.3	4.9	2.1
定量下限値										0.5	0.5	0.5	1	1	0.5	0.5	0.05	0.05	0.05	0.1	0.1
A類型基準値								6.5≤P≤8.5	7.5≤P	P≤2.0		P≤25.0	P≤300				P≤10.0				
B類型基準値								6.5≤P≤8.5	5.0≤P	P≤3.0		P≤25.0	P≤1,000				P≤10.0				
C類型基準値								6.5≤P≤8.5	5.0≤P	P≤5.0		P≤50.0	—				P≤10.0				
E類型基準値								6.0≤P≤8.5	2.0≤P	P≤10.0		—	—				P≤10.0				